

**Zamawiający:**  
**MIASTO I GMINA GRABÓW NAD PROSNĄ**  
**ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną**  
.....

## **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Grabowie nad Prosną (stary budynek gimnazjum). (nazwa postępowania)**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie z dnia: 11.04.2023 r.**

Dzień dobry.

Zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 07.04.2023 informuję iż wykonanie pokrycia zgodnie z odpowiedzią na 1 pytanie jest nie prawidłowe.

Zgodnie z wymogami technicznymi HYDRONYLONU musi zostać zastosowana dodatkowo warstwa zgrzanej papy. Styropapa nie spełnia parametrów technicznych. Producent nie udzieli gwarancji na zastosowanie Hydronylonu na samej styropapie. Tel do producenta 509 354 433.

**ODP:** Po konsultacji z Projektantem Zamawiający informuje, że przyjęte rozwiązania projektowe są właściwe. Reagując na wątpliwości Wykonawcy Projektant poinformował Zamawiającego, że wystarczy wykonać warstwy spadkowe z klinów styropianowych zamiast styropapy a całość pokryć warstwą papy podkładowej - samoprzylepnej lub do styropapy wykonać warstwę szczepną.

### ***/Jeżeli zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ/***

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ: **Nie dotyczy.**

Zamawiający zamieszcza na stronie postępowania odpowiednie dokumenty.

.....**Nie dotyczy.**.....

### ***/jeżeli:***

- ***zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminach ustawowych,***
- ***zamawiający wprowadza zmiany treści SWZ, które są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert/***

### **Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.**

Termin składania ofert upływa.....14.04.2023 r.....  
*/termin powinien zostać wydłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert/.*

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu