

## PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU ROCZNEGO KOTŁOWNI GAZOWEJ

Nazwa i adres obiektu: .....

Dane urządzeń:

Kocioł:

Producent: ..... Typ: ..... Rok prod. ....

Nr fabryczny ..... Moc grzewcza: .....

Palnik:

Producent: ..... Typ: ..... Rok prod. ....

Nr fabryczny .....

Automatyka – typ .....

Zestawienie czynności konserwacyjnych:

Lp.	Opis czynności serwisowej	Wykonanie:	
		tak	nie
1	Oczyszczenie filtrów zamontowanych w instalacji gazowej i ścieżce gazowej		
2	Kontrola szczelności ścieżki gazowej od zaworu odcinającego gazu przed palnikiem do palnika		
3	Kontrola szczelności elektrozaworów ścieżki gazowej		
4	Czyszczenie kotła po stronie spaliny - powietrze		
5	Czyszczenie i konserwacja palnika		
6	Regulacja parametrów spalania – <b>wyniki na oddzielnym arkuszu</b>		
7	Sprawdzenie i regulacja ciśnienia w przestrzeni gazowej naczynia zbiorczego		
8	Kontrola poziomu wody i ciśnienia w instalacji wraz z regulacją		
9	Sprawdzenie działania wszystkich pomp		
10	Sprawdzenie działania zabezpieczającego ogranicznika temperatury pracy		
11	Otwarcie zaworu bezpieczeństwa na kotle i sprawdzenie szczelności		
12	Sprawdzenie działania zabezpieczenia poziomu wody w kotle		
13	Przeгляд działania manometrów i termometrów		
14	Kontrola i ewentualne czyszczenie osadnika na powrocie instalacji c.o.		
15	Sprawdzenie działania układów automatycznej regulacji kotłowni i zaworów mieszających		
16	Oczyszczenie odkraplacza komina, ewentualne udrożnienie odpływu skroplin		
17.	Kontrola anody oraz określenie stopnia jej zużycia (podać w %)		
18.	Kontrola elementów zapłonowych (elektrody)		

Zalecenia i uwagi: .....

Data .....  
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Potwierdzam wykonanie usługi:

Data .....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego)

## PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU ROCZNEGO KOTŁOWNI OLEJOWEJ

Nazwa i adres obiektu: .....

### Dane urządzeń:

#### Kocioł:

Producent: ..... Typ: ..... Rok prod. ....  
Nr fabryczny ..... Moc grzewcza: .....

#### Palnik:

Producent: ..... Typ: ..... Rok prod. ....  
Nr fabryczny .....

Dysze olejowe: producent:..... Typ: I stopień ..... II stopień .....

Automatyka: – typ .....

### Zestawienie czynności konserwacyjnych:

Lp.	Opis czynności serwisowej	Wykonanie:	
		tak	nie
1	Wymiana wkładu filtra oleju przed palnikiem		
2	Wymiana dysz olejowych w palniku		
3	Czyszczenie kotła po stronie spaliny - powietrze		
4	Czyszczenie i konserwacja palnika		
5	Regulacja parametrów spalania – <b>wyniki na oddzielnym arkuszu</b>		
6	Sprawdzenie i regulacja ciśnienia w przestrzeni gazowej naczynia zbiorczego		
7	Kontrola poziomu wody i ciśnienia w instalacji wraz z regulacją		
8	Sprawdzenie działania wszystkich pomp		
9	Sprawdzenie działania zabezpieczającego ogranicznika temperatury pracy		
10	Otwarcie zaworu bezpieczeństwa na kotle i sprawdzenie szczelności		
11	Sprawdzenie działania zabezpieczenia poziomu wody w kotle		
12	Przeгляд działania manometrów i termometrów		
13	Kontrola i ewentualne czyszczenie osadnika na powrocie instalacji c.o.		
14	Sprawdzenie działania układów automatycznej regulacji kotłowni i zaworów mieszających		
15	Oczyszczenie odkraplacza komina, ewentualne udrożnienie odpływu skroplin		
16.	Kontrola anody oraz określenie stopnia jej zużycia (podać w %)		
17.	Kontrola elementów zapłonowych (elektrody)		

Zalecenia i uwagi: .....

Data .....

.....  
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Potwierdzam wykonanie usługi:

Data .....

.....  
(podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego)