



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

Kąty Wrocławskie 2020-05-22

ZGK/DKŚ/2580 /2020

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

**dotyczy: Dostawa armatury wodno-kanalizacyjnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich
Znak sprawy: ZGK/DW-PN/05/2020
Nr Id postępowania: 344399**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 4

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza w arkuszu 1a:

a) poz. 165 i 166 – zawór zwrotny kulowy do ścieków, śruby wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z normą PN-EN ISO 4762

b) poz. od 147 do 151 – zasuw kołnierzowe F4 i F5 NBR do ścieków – wrzeciono wykonane ze stali AISI 316=1.4401.

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zaworów zwrotnych kulowych do ścieków oraz zasuw kołnierzowych do ścieków o specyfikacji jak wyżej.

Zawory zwrotne kulowe do ścieków winny posiadać śruby wykonane ze stali nierdzewnej A2 (DIN EN ISO 3506) lub gat. 1.4301.

Zasuwa kołnierzowa do ścieków winna posiadać wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4057.

Odpowiedź na pytanie jest wiążące i stanowi integralną część SIWZ.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Łuczak

Otrzymują:

1) Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/transakcja/344399>

2) ZGK, a/a.