

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr **40017123 Dostawa, zakup, montaż i demontaż regulatorów, rozdzielnic AKPiA – część 1**

**Pytania:**

6. Czy zamawiający zezwala na większe wymiary obudowy niż podane w SWZ? Informacja z SWZ: "Obudowa rozdzielnic nie powinna być większa niż wymiar (szerokość x wysokość x głębokość): 45 cm x 50 cm x 20 cm. Stosować rozdzielnice wykonane z tworzywa sztucznego; min. IP55." Według wytyczny do projektowania węzłów stosuje się obudowę większą od powyższych wymiarów i bez uwzględnienia rezerwy 20%.

**Odpowiedzi:**

Ad 6) W treści SWZ pojawiła się oczywista omyłka pisarska. Prawidłowe wymiary znajdują się w załączniku nr 6 do SWZ Wytyczne do projektowania, wykonania i montażu węzłów ciepłych będących własnością Spółek Grupy GPEC. Tym samym Zamawiający wprowadza zmiany w Pkt. III 2.a) SWZ **Opis przedmiotu zamówienia**

**Zapis przed zmianą:**

Obudowa rozdzielnic nie powinna być większa niż wymiar (szerokość x wysokość x głębokość): 45 cm x 50 cm x 20 cm. Stosować rozdzielnice wykonane z tworzywa sztucznego; min. IP55.

**Zapis po zmianie:**

Obudowa rozdzielnic nie powinna być **mniejsza** niż wymiar (szerokość x wysokość x głębokość): 45 cm x 50 cm x 20 cm. Stosować rozdzielnice wykonane z tworzywa sztucznego; min. IP55.

Z uwagi na powyższe Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień **26.05.2023 r. do godziny 11.00.**

W załączeniu do komunikatu Zamawiający przekazuje dokument SWZ (SWZ - wyposażenie węzłów-część 1 - wersja 3 z dnia 18.05.2023), zapytanie ofertowe (40017123 zapytanie ofertowe - wersja 3 z dnia 18.05.2023) uwzględniające powyższe zmiany.

Gdańsk, dnia 18.05.2023 r.