



Ldz. 916/2023

Olsztyn, dnia 21.06.2023 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 195/2023/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Remont pomieszczeń w budynkach Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Proszę o informacje jakie parametry mają mieć:

- płytki, do łazienek jak i na schodach.
- sufit podwieszany z płyt kasetonowych
- panele winylowe
- baterie umywalkowe, umywalki oraz ustępy typu „Kompakt”
- oprawy LED jakie dokładnie mają być?

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że parametry:

- płytki, do łazienek jak i na schodach: ścienne płytki glazurowane, 60x30, kolor do uzgodnienia, podłoga gres 60x60 kl. R9, kolor do uzgodnienia
- sufit podwieszany z płyt kasetonowych: 60x60 o prostej krawędzi, o parametrach nie gorszych jak Armstrong, 17 mm
 - panele winylowe: PVC w panelach do zastosowania obiektowego, klejone do podłoża, dodatkowe zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu) PUR, klasa użytkowa EN-ISO 10874 - 33/42 grubość panela min 2,2 mm, grubość warstwy użytkowej min 0,55mm, waga min 3150g/m², antypoślizgowość R10, bardzo duża odporność na krzesła z kółkami, Reakcja na ogień Bfl-s1, klasa ścieralności EN 660-2 – grupa T)
- baterie umywalkowe, umywalki oraz ustępy typu „Kompakt”: Parametry nie gorsze jak typu Koło Nova
- oprawy LED: należy przewidzieć oprawy IP 44, dobierając natężenie do danego pomieszczenia

Pytanie nr 2:

Ościeżnice stalowe jakie: Stałe pomalowane tylko podkładem antykorozyjnym bez uszczelki

Stałe pomalowane na biało z uszczelką

Regulowane pomalowane na biało z uszczelką - jeśli regulowana to jaka grubość muru?

Odpowiedź: Zamawiający uprzejmie informuje, że w ofercie należy przewidzieć ościeżnice stalowe, stałe, pomalowane proszkowo na biało z uszczelką.

Z poważaniem
KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec
(podpisano elektronicznie)

Sporządziła: Zbigniew Stachurski, Sylwia Niemiec