



GMINA ŚWIĘCIECHOWA

URZĄD GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE

ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa

Tel. 65 5333510, Fax 65 5299548, e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl

www.swieciechowa.pl, www.bip.swieciechowa.pl

GN.271.5.2021

WYJAŚNIENIE NR 1 z dnia 20 maja 2021r.

Dotyczy: **zapytanie ofertowe "Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Święciechowie"**

Gmina Święciechowa przekazuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienia.

Pytanie nr 1) Prosimy o doprecyzowanie ilości słupów. W Przedmiarze zamawiający informuje o 3 słupach, w projekcie są zaś 4 słupy. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Ilość słupów do posadowienia należy przyjąć z przedmiaru, tj. 3 szt.

Pytanie nr 2) Czy zamawiający dopuszcza ułożenie kabla w rurze typu arot po całej długości zamiast na podsypce piaskowej?

Odpowiedź: Linie kablową należy ułożyć na podsypce z piasku o grubości 10 cm, zgodnie z projektem technicznym.

Zamawiający dopuszcza ułożenie linii kablowej w dodatkowej rurze osłonowej na całej jej długości. W przypadku zastosowania dodatkowej rury osłonowej na całej długości linii kablowej nie zezwala się na jej ułożenie bez zastosowania podsypki z piasku.

Święciechowa, dnia 20.05.2021r.

Zatwierdzam

z up. WÓJTA
mgr Patryk Tomczak
Zastępca Wójta