


wg rysunków konstrukcji



Projektuje się wydzielenie pożarowe maszynowni wentylacyjnej. Istniejące ściany oraz strop spełniają wymóg wytrzymałości ogniowej REI120 oraz REI60. Wszelkie instalacje przechodzące przez elementy oddzielenia poż. zabezpieczyć przepustem poż. w klasie danej przegrody.

- Projektuje się obudowę drogi natarcia jednostek straży pożarnej. Istniejącą witrynę usunąć. Nowa witryna w klasie odporności ogniowej EI60.

Projektowane wydzielenie klatki schodowej  
witryną w klasie odporności ogniowej EI60S  
oraz drzwiami ppoż. w klasie EI30S.

Projektowane wydzielenie klatki schodowej  
witryną w klasie odporności ogniowej EI60S  
oraz drzwiami ppoż. w klasie EI30S.

PRZEKRÓJ BB