



Rudniki, dnia 19.07.2024 r.

Oznaczenie sprawy: PRG.271.12.2024

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Modernizacja pompowni ścieków na działce 650/1 obręb Młyny gmina Rudniki**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.07.2024 r., nr ogłoszenia 2024/BZP 00398694/01.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz, w sprawach nieuregulowanych ustawą Pzp, przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610).

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający otrzymał następujące pytanie:

### Pytanie 1:

W projekcie branży elektrycznej, w p. 2.6. zapisano „, pozostawia się Inwestorowi możliwość wyboru dowolnego producenta układów sterowania i monitorowania.” Czy Zamawiający posiada już funkcjonujący system monitoringu? Jeżeli tak, to:

- Prosimy o podanie nazwy nadrzędnego systemu układu sterowania
- Prosimy o podanie nazwy autora nadrzędnego systemu sterowania
- Zwracamy uwagę, że umieszczenie w postępowaniu przetargowym zakresu rozbudowy istniejącego systemu monitoringu w przypadku gdy prace może wykonać tylko jedna firma, która jednocześnie złoży ofertę w przedmiotowym postępowaniu będzie prowadzić do rażącego ograniczenia konkurencji, a tym samym jest niezgodne z art. 16 pkt.1 Prawa Zamówień Publicznych i może być podstawą do złożenia przez oferentów odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. W związku z powyższym wnosimy o:

- o wyłączenie jego wykonania z zakresu postępowania, ponieważ w ramach postępowania rozdzielnica pozostaje istniejąca i nie podlega wymianie, zamawiający dokona wpięcia w istniejący monitoring we własnym zakresie,
- o podanie kwoty (za podłączenie do nadrzędnego układu sterowania przepompownią ścieków ) równej dla wszystkich uczestników postępowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada układu sterowania i monitorowania. Pozostawia się Wykonawcy możliwość wyboru dowolnego producenta układów sterowania i monitorowania zgodnie z opisem w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

**Pytanie 2:**

Ze względu na szeroką gamę wyboru producentów i modeli sterowników, w celu należytego opracowania wyceny i oferty przetargowej, prosimy o podanie:

- Wymagań odnośnie do sterownika (typ, model, parametry charakterystyczne: ilość wejść/wyjść binarnych; ilość wejść analogowych, inne wymagane przez Inwestora)
- Wymagań odnośnie do panelu sterowniczego.

**Odpowiedź:**

Wybór producenta i modelu sterowników pozostawia się w gestii Wykonawcy.

**Pytanie 3:**

W projekcie branży sanitarnej, w p. 4.2. opisu, zapisano wymagania dla pomp  $Q=4,0l/s$ ,  $H_p=25,4$  m,  $P_6,7kW$ , wirnik o przelocie 50mm, natomiast na rysunku nr 3 podano parametr wolnego przelotu pompy 80mm. Prosimy o podanie o jakim wolnym przelocie należy zastosować pompę?

**Odpowiedź:**

Należy zastosować pompę o przelocie 80 mm.

**Pytanie 4:**

W projekcie branży elektrycznej załączono kartę katalogową pompy prod. WILO. Czy Zamawiający wymaga zastosowania pompy tego producenta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnego producenta pompy pod warunkiem zachowania podanych w projekcie parametrów.

**Pytanie 5:**

W projekcie branży elektrycznej załączono kartę katalogową pompy prod. WILO, z której wynika, że dobrana pompa posiada silnik w wykonaniu EX.

- Czy są techniczne przesłanki i wymagania do zastosowania silników w wykonaniu EX?
- Czy pompownia jako obiekt została zakwalifikowana do jednej z kategorii zagrożenia wybuchem?.
- Jaka jest klasyfikacja strefy zagrożenia wybuchem dla modernizowanej pompowni?
- Czy pozostałe elementy wyposażenia (sonda hydrostatyczna, pływaki) mają być również w wykonaniu EX?.
- Czy rozdzielnica zasilająco-sterująca ma być wykonana w wersji EX?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń nie posiadających wykonania w wersji EX.

Z poważaniem

**WÓJT**  
  
Mariusz Stanek