



Kcynia, 31 sierpnia 2023 r.

znak sprawy:

RI.271.1.803717.2023

Wykonawcy w postępowaniu

dotyczy: wyjaśnień zamawiającego do treści SWZ na podstawie art. 284 nPZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni”, sygn.: RI.271.1.803717.2023

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego pytania Wykonawców dot. treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu, na które udzielił odpowiedzi na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm. – dalej: nPZP).

Treść zapytań (pisownia oryginalna) wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji robót o co najmniej 30 dni. Zaproponowany przez Zamawiającego termin realizacji jest absolutnie niewykonalny technologicznie. Termin składania ofert przypada na 4 wrzesień 2023r. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na złożenie dodatkowych dokumentów, sprawdzenie ofert, podpisanie umowy, najwcześniejszym możliwym terminem podpisania umowy i rozpoczęcia prac jest 18 wrzesień. Do 29 września zostanie 12 dni na realizację wszystkich robót, gdzie samo wiązanie i schnięcie jastrychu cementowego to 28 dni. Ewentualnie prosimy określić termin realizacji w dniach a nie konkretnych datach, ponieważ Wykonawca nie ma wpływu na tempo przebiegu postępowania przetargowego. Naszym zdaniem minimalny termin realizacji powinien wynosić 45 dni od podpisania umowy (i to w wersji po ewentualnym skróceniu).

Odpowiedź 1: **Zamawiający informuje, iż kierując się troską o możliwość rzetelnego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonania przedmiotu zamówienia oraz zapewnienia bezpiecznych i komfortowych warunków korzystania z sali gimnastycznej tak przez dzieci, jak i kadrę nauczycielską, podjął decyzję o zmianie terminu wykonania zamówienia oraz sposobu jego określenia.**

Zamawiający informuje, że zmiany wynikające z udzielonych wyjaśnień zostały uwzględnione w poprawionej SWZ (plik: Podłoga.SG_SWZ_RB_TP_zm.1-sig.pdf), która została udostępniona na stronie z ogłoszeniem o postępowaniu.

Jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 3 nPZP *a contrario*, Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia / zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, i nie wymagają dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianami treści SWZ i przygotowanie ofert (wprowadzenie zmian w ofertach), w związku z czym **termin składania ofert nie ulega przesunięciu.**