

Kraków, 28.02.2024 r.

Zn. spr.: EA.270.2.1.2024

Opis Przedmiotu zamówienia

”Wykonanie przeglądu, sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego. Kontrola obejmuje: badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (przebieg 5-letni) - Zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 t. j. z późn. zm.) art. 62 ust. 1 pkt. 2). Sprawdzenia stanu technicznego urządzeń (pomiar każdego urządzenia elektrycznego w biurze RDLP w Krakowie).”

I. Zamawiający:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
al. Juliusza Słowackiego 17a, 31-159 Kraków,
NIP 675-000-65-24

II. Tryb postępowania:

Zamówienie, którego wartość jest niższa niż kwota 130 000,00 złotych.
Zwolnienie z zastosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1).

III. Opis przedmiotu zamówienia - Przedmiot zamówienia obejmuje:

OPIS ROBÓT:

- 1) Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn 1-fazowego (ilość – około 201 pkt.)
- 2) Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn 3-fazowego (ilość – około 36 pkt.)
- 3) Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania pomiar pierwszy (ilość – około 404 pkt.)
- 4) Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania pomiar każdy następny (ilość – około 200 pkt.)
- 5) Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego (ilość – około 97 pkt.)
- 6) Badanie obwodów instalacji elektrycznej na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia, pomiar natężenia oświetlenia pierwszy kpl. 5 pomiarów dokonywany na stanowisku pracy (ilość – około 78 pkt.)
- 7) Pomiar instalacji odgromowej (ilość – 1 pkt.)
- 8) Badanie wyłącznika głównego prądu (ilość – 1 pkt.)
- 9) Badanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz stanu zasilających go akumulatorów (ilość – 1 pkt.)

oraz

- 10) Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń (pomiar każdego urządzenia elektrycznego, który ma wtyczkę, tj. np. monitor, komputer, drukarka, lampka biurkowa, odkurzacz, pompa, przedłużacz, czajnik, mikrofalówka, mikroskop, telewizor, stacja ładowania pojazdu elektrycznego). (ilość – około 440 szt.)

W wyżej rozpisanym opisie robót zostały zawarte takie czynności jak:

1. Pomiar rezystancji izolacji przewodów (badanie izolacji przewodów jedno i trzy fazowych). Budynek, w którym zazwyczaj znajduje się powyżej 50 osób – ZL1.
2. Przegląd odbiorników wymiennikowni ciepła od strony elektrycznej.
3. Sprawdzenie stanu technicznego gniazd wtykowych i wyłączników.
4. Sprawdzenie stanu technicznego oraz sporządzenie wszelkich niezbędnych pomiarów związanych z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Wallboxa (stacji ładowania pojazdów elektrycznych).

Budynki, w których będą wykonywane przedmiotowe czynności opisane w OPZ:

1. budynek biura RDLP w Krakowie – 1900 m² (6 pięter + piwnica)
2. budynek magazynowo gospodarczy – 250 m² (parter + piwnica)

Z wyżej wymienionych czynności należy sporządzić oraz przedłożyć Zamawiającemu niezbędną dokumentację (protokół/oły), stwierdzającą przeprowadzenie kompleksowego przeglądu 5-letniego od strony elektrycznej, będącego przedmiotem zamówienia - zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

V. Prawo opcji

Wykonanie innych niezbędnych czynności do wykonania przeglądu 5-letniego budynku pod względem elektrycznym (o ile nie zostały wymienione w Opisie Przedmiotu Zamówienia).

Dodatkowy zakres prac - naprawa drobnych istniejących usterek, tj. naprawa oświetlenia w łazience na I piętrze biura RDLP, wymiana żarówek/światłówek w 2óch lampach z czujnikiem ruchu na parkingu biura RDLP w Krakowie.

VI. Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia-kryteria:

Przedłożenie przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia:

- 1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej – potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej przez podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- 2) Dokument potwierdzający posiadanie przez osobę dokonującą przedmiotowe prace, świadectwa kwalifikacji do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych G1 o mocy znamionowej wyższej niż 20 kW.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie.

Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż na dzień złożenia oferty wykonawca spełnia w/w warunki.

- VII. W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia, należy kontaktować się za pomocą <https://platformazakupowa.pl/transakcja/894297> funkcja *Wyślij wiadomość do zamawiającego*.

VIII. **Miejsce, termin złożenia oferty oraz termin związania ofertą.**

Ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz aktywny zamieszczony na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/894297>

Termin złożenia oferty do dnia 6 marca 2024 roku, do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w dniu 6 marca 2024 roku, o godz. 10:05

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia oferty.

IX. **Opis sposobu obliczenia ceny**

- 1) Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) .
- 2) Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i **uwzględnić cały zakres przedmiotu zamówienia.**

X. **Wybór oferty**

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie – wybierając wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia będzie kierowało się spełnieniem wymogów określonych w pkt. III oraz VI niniejszego OPZ oraz ceną ofertową.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawcę którego oferta była najkorzystniejsza.

XI. **Zabezpieczenie realizacji umowy**

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. **Realizacja zamówienia przy udziale podwykonawców:**

Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

XIII. **Postanowienia końcowe.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

W związku z powyższym Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje prawo do odwołania od czynności dokonanych przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru ofert w przypadku:

- a) niewystarczających środków przewidzianych na realizację zamówienia,
- b) zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

dr inż. ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Ekonomicznych
Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krakowie
Jerzy Mrówka

/podpisano elektronicznie/