

UWAGI:
1. Tablicę wykonać w wersii n/t z obudowy izolowanej
2. Stopień ochrony obudowy IP44
3. W rozdzielnicy przewidziano 30% rezerwy
4. Aparatura modułowa 6kA
5. Przewody wprowadzane pod zacisk oznakować
6. Wszystkie aparaty opisać.

Połączenia w tablicy wykonać przewodami LY w izolacji 750V na końcówki przewodów wprowadzanych pod zacisk zacisnąć końcówki HI o przekroju żyły przewodu.
Przekrój przewodu dobrany do obciążenia, przewody sterownicze 1,5 mm2 – izolacja kolor czerwony, i niebieski dla żyły N, przewody silowe kolor izolacji zgodnie znormą dla poszczególnych faz.
Przewód PE połączenia główne przkrój 16 mm2 izolacja przewodu żółto/zielona.
Wszystkie aparaty i przewody opisać.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPRZEZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

Repère câble / Cable reference	W1	
Repère câble / Cable reference		
Section (mm²) / Cross section (mm²)		
Repère câble / Cable reference	E1	
Pictogramme / Pictogram		
Application Localisation / Zasilanie	Zasilanie	Oświetlenie

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Remont części budynku nr 8- kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego				
Inwestor: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość	Adres obiektu: ul. Dwernickiego 4 22-500 Hrubieszów			
Przedmiot: Tablica 1TS1 – Schemat cz. 1/13 OBWODY GŁÓWNE			Skala:	Nr rys. 6.03.01
Projektował:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Inst. elektryczne OPRACOWAŁ:	Teodor Mafek		05.2020r.	
Inst. elektryczne PROJEKTOWAŁ:	Jan Soboń	Nr 126/81 Spec. elektryczna	05.2020r.	
Inst. elektryczne SPRAWDZIŁ:	Jarosław Dolatowski	Nr KL-54/98 Spec. elektryczna	05.2020r.	
Inst. elektryczne OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		05.2020r.	