



- UWAGI:
1. Tablicę wykonać w wersji n/t z obudowy izolowanej
 2. Stopień ochrony obudowy IP44
 3. W rozdzielnicy przewidziano 30% rezerwy
 4. Aparatura modułowa 6kA
 5. Przewody wprowadzane pod zacisk oznakować
 6. Wszystkie aparaty opisać.

Połączenia w tablicy wykonać przewodami LY w izolacji 750V na końcówki przewodów wprowadzanych pod zacisk zaciśnąć końcówki HI o przekroju żyły przewodu.
Przekrój przewodu dobrany do obciążenia, przewody sterownicze 1,5 mm2 – izolacja kolor czerwony, i niebieski dla żyły N, przewody siłowe kolor izolacji zgodnie z normą dla poszczególnych faz.
Przewód PE połączenia główne przekrój 16 mm2 izolacja przewodu żółto/zielona.
Wszystkie aparaty i przewody opisać.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POPRZECZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TN-S

Oznaczn. przew.	W12		W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21
Rodz. okablow.			H05RR-F								
Przekrój			1x5G1.5								
Nr obwodu	A11		A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20
Piktogram											
Oznaczenie	1TS1/A11p1-p2 Oświetlenie Pom. 11		1TS1/A12p1-p5 Oświetlenie Pom. 21	1TS1/A13p1-p5 Oświetlenie Pom. 21	1TS1/A14p1-p2 Oświetlenie Pom. 21	1TS1/A15p1-p2 Oświetlenie Pom. 21	1TS1/A16p1-p5 Oświetlenie Oświetlenie dyżurne	1TS1/A17p1-p2 Oświetlenie OŚW. ZEWNĘTRZNE STR. ZACHODNIA	1TS1/A18p1-p3 Oświetlenie OŚW. ZEWNĘTRZNE STR. WSCHODNIA	Oświetlenie REZERWA	Oświetlenie REZERWA

'ARMAX' Sp. z o.o.				
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13			kom. 601 063 690	
Nazwa obiektu: Remont części budynku nr 8- kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego				
Inwestor: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 25, 22-400 Zamość		Adres obiektu: ul. Dwernickiego 4 22-500 Hrubieszów		
Przedmiot: Tablica 1TS1 – Schemat cz. 3/13 OBWODY OŚWIETLENIOWE			Strona: Nr rys.	6.03.03
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Teodor Matek		05.2020r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jan Soboń	Nr 126/81 Spec. elektryczna	05.2020r.	
Inst. elektryczne: SPRACOWAŁ:	Jarosław Dolatowski	Nr KL-54/98 Spec. elektryczna	05.2020r.	
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		05.2020r.	