











- UWAGI:
1. Tablicę wykonać w wersji n/t z obudowy izolowanej
  2. Stopień ochrony obudowy IP44
  3. W rozdzielnicy przewidziano 30% rezerwy
  4. Aparatura modułowa 6kA
  5. Przewody wprowadzane pod zacisk oznakować
  6. Wszystkie aparaty opisać.

Połączenia w tablicy wykonać przewodami LY w izolacji 750V na końcówki przewodów wprowadzanych pod zacisk zacisnąć końcówki HL o przekroju żyły przewodu.  
Przekrój przewodu dobrany do obciążenia, przewody sterownicze 1,5 mm<sup>2</sup> – izolacja kolor czerwony, i niebieski dla żyły N, przewody siłowe kolor izolacji zgodnie znormą dla poszczególnych faz.  
Przewód PE połączenia główne przekrój 16 mm<sup>2</sup> izolacja przewodu żółto/zielona.  
Wszystkie aparaty i przewody opisać.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
POPRZECZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECI TN–S

Oznacz. przew.	W2W3W4W5W6W7W8W9W10W11									
Rodz. okabłow.										
Przekrój										
Nr obwodu	A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10									
Piktogram	         									
Oznaczenie	1TS1/A1p1-p4Oświetlenie Pom. 5A1TS1/A2p1-p2Oświetlenie Pom. 71TS1/A3p1-p3Oświetlenie Wejście Pom. 5B1TS1/A4p1-p3Oświetlenie Wejście Pom. 5C1TS1/A5p1-p2Oświetlenie Pom. 161TS1/A6p1-p2Oświetlenie Pom. 241TS1/A7p1-p4Oświetlenie Pom. 221TS1/A8p1-p2Oświetlenie Pom. 251TS1/A9p1-p2Oświetlenie Pom. 81TS1/A10p1-p2Oświetlenie Pom. 9									

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Remont części budynku nr 8- kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego				
Inwestor: 32 Wojewódzki Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 25, 22-400 Zamość		Adres obiektu: ul. Dwernickiego 4 22-500 Hrubieszów		
Przedmiot: Tablica 1TS1 – Schemat cz. 2/13 OBWODY OŚWIETLENIOWE				Nr rys. 6.03.02
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Teodor Matek		05.2020r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jan Soboń	Nr 126/81 Spec. elektryczna	05.2020r.	
Inst. elektryczne: SPRACOWAŁ:	Jarosław Dolatowski	Nr KL-54/98 Spec. elektryczna	05.2020r.	
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		05.2020r.	