



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POMIĘRZONA	RODZAJ POSADZKI
1	Pom. socjalne	11,37	m ² gres
2	Szafka I	6,02	m ² gres
3	Toileta	4,93	m ² gres
4	Toileta	3,82	m ² gres
5	Korytarz	39,18	m ² gres
6	Szafka II	8,15	m ² gres
7	Korytarz	9,24	m ² gres
8	Magazyn warzyw	7,85	m ² gres
9	Pom. obróbki warzyw	11,76	m ² gres
10	Mag. ort. suchych li	8,11	m ² gres
11	Przysławiania warzyw	7,82	m ² gres
12	Przysławiania mięs/ryb	8,38	m ² gres
13	Magazyn pieczywa	6,91	m ² gres
14	Pom. urządzeń zamrażalowych	7,45	m ² gres
15	Chłodziwa	10,84	m ² gres
16	Pom. na odpady	8,96	m ² gres
17	Pom. porządkowe	3,56	m ² gres
18	WC	1,67	m ² gres
19	Pom. z umywalką	2,26	m ² gres
20	Pom. obróbki pji	7,30	m ² gres
21	Kuchnia główna	129,75	m ² gres
22	Korytarz	12,05	m ² gres
23	Pom. schładzania potraw gotowych/obfala	6,67	m ² gres
24	Magazyn masłow I	11,09	m ² gres
25	Zimowia naczyń	24,90	m ² gres
26	Stółwini*	101,12	m ² gres
SUMA		462,3600	m ²

* powierzchnia pomieszczenia w zakresie opracowania; Całkowita powierzchnia pomieszczenia wynosi 447,94m²

OZNACZENIA:

— projektowana instalacja freonowa

UWAGA:

- Główne przewody instalacji chłodniczej w budynku prowadzić po wierzchu ścian w obudowach karton-gips, oraz w bruzdach ściennych.
- Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykonać wiertnicą.

Średnice rurociągów linii freonowej

Symbol	Średnica
A	ø6,35
B	ø9,52
C	ø12,7
D	ø15,9
E	ø19,05
F	ø22,2
G	ø25,4
H	ø28,6

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690			
Nazwa obiektu: Remont części budynku nr 8 - kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego			
Inwestor: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamściu ul. Wojska Polskiego 2F 22-400 Zamść		Adres obiektu: ul. Dwernickiego 4 22-500 Hrubieszów	
Przedmiot:	Rzut kuchni instalacji klimatyzacyjnej		Skala: 1:100 Nr rys. 53 Str.
Projektanci:	Nazwisko :	Nr ugr :	Podpis :
Instalacje sanitarne projektował:	Ludwik Rogala	PDK/0066/POOS/06	
Instalacje sanitarne opiewał:	Wojciech Kwaśnik	PDK/0007/POOS/07	
Projekt opiewał:	Dariusz Celuch		
Data: 05.2020			Strona :