



- UWAGI:
1. Tablicę wykonać w wersji n/t z obudowy izolowanej
  2. Stopień ochrony obudowy IP44
  3. W rozdzielnicy przewidziano 30% rezerwy
  4. Aparatura modułowa 6kA
  5. Przewody wprowadzane pod zacisk oznakować
  6. Wszystkie aparaty opisać.

Połączenia w tablicy wykonać przewodami LY w izolacji 750V na końcówki przewodów wprowadzanych pod zacisk zaciśnięć końcówki HI o przekroju żyły przewodu.  
Przekrój przewodu dobrany do obciążenia, przewody sterownicze 1,5 mm2 – izolacja kolor czerwony, i niebieski dla żyły N, przewody siłowe kolor izolacji zgodnie znormą dla poszczególnych faz.  
Przewód PE połączenia główne przekrój 16 mm2 izolacja przewodu żółto/zielona.  
Wszystkie aparaty i przewody opisać.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
POPRZECZ SZYBKIE WYŁĄCZENIE  
UKŁAD SIECI TN-S

Bezpieczeństwo	W53	W54	W55	W56	W57	W58	W59	W60
Wyposażenie	A52	A53	A54	A55	A56	A57	A58	A59
Bezpieczeństwo								
Piktogramme								

Application Localisation	Gniazdo z uziemieniem	Gniazdo z uziemieniem	Gniazdo z uziemieniem	Gniazdo z uziemieniem	Gniazdo z uziemieniem	Gniazdo z uziemieniem	Gniazdo z uziemieniem	Gniazdo z uziemieniem
Application Localisation	Gniazdo z uziemieniem	Gniazdo z uziemieniem	Gniazdo z uziemieniem	Gniazdo z uziemieniem	Gniazdo z uziemieniem	Gniazdo z uziemieniem	Gniazdo z uziemieniem	Gniazdo z uziemieniem

'ARMAX' Sp. z o.o.				
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13			kom. 601 063 690	
Nazwa obiektu: Remont części budynku nr 8- kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dwernickiego				
Inwestor: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 25, 22-400 Zamość		Adres obiektu: ul. Dwernickiego 4 22-500 Hrubieszów		
Przedmiot: Tablica 1TS1 – Schemat cz. 8/13 OBWODY GNIAZDA 230V			Skala:	Nr rys. 6.03.08
Projektanci	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Teodor Matek		05.2020r.	
Inst. elektryczne: PROJEKTOWAŁ:	Jan Soboń	Nr 126/81 Spec. elektryczna	05.2020r.	
Inst. elektryczne: SPRACOWAŁ:	Jarosław Dolatowski	Nr KL-54/98 Spec. elektryczna	05.2020r.	
Inst. elektryczne: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		05.2020r.	