



ZESTAWIENIE POMIĘSZCZEŃ			
NR	NAZWA POMIĘSZCZENIA	POMIĘSZCZENIA	RODZAJ POSADOZI
1	Pom. socjalne	11,97	m <sup>2</sup> gres
2	Szacht II	6,02	m <sup>2</sup> gres
3	Toileta	4,93	m <sup>2</sup> gres
4	Toileta	3,82	m <sup>2</sup> gres
5	Korytarz	38,10	m <sup>2</sup> gres
6	Szacht II	8,15	m <sup>2</sup> gres
7	Korytarz	9,24	m <sup>2</sup> gres
8	Magazyń warzyw	7,65	m <sup>2</sup> gres
9	Pom. do robót warzyw	11,76	m <sup>2</sup> gres
10	Maj. opr. technich i	8,11	m <sup>2</sup> gres
11	Przeglądalnica warzyw	7,82	m <sup>2</sup> gres
12	Przygotowanie mięs/ryb	6,88	m <sup>2</sup> gres
13	Magazyń pieczywa	6,91	m <sup>2</sup> gres
14	Pom. urządzeń zamrażalniczych	7,45	m <sup>2</sup> gres
15	Chłodnia	10,84	m <sup>2</sup> gres
16	Pom. do opłoki	8,96	m <sup>2</sup> gres
17	Pom. porządkowe	3,56	m <sup>2</sup> gres
18	WC	1,67	m <sup>2</sup> gres
19	Pom. z umywalką	2,26	m <sup>2</sup> gres
20	Pom. do robót juj	7,30	m <sup>2</sup> gres
21	Kuchnia główna	129,75	m <sup>2</sup> gres
22	Korytarz	12,05	m <sup>2</sup> gres
23	Pom. schładzania potraw gotowych/ chłodnia	6,67	m <sup>2</sup> gres
24	Magazyń zasobów I	11,09	m <sup>2</sup> gres
25	Zmrażalnica	24,80	m <sup>2</sup> gres
26	Szachtów <sup>1</sup>	101,12	m <sup>2</sup> gres
	<b>SUMA</b>	<b>642,2600</b>	

— woda zimna  
- - - woda ciepła  
- - - woda cyrkulacyjna  
— woda (instalacja) prosta

U umywalka  
M muszla ustępowa  
Z zlew  
N natrysk  
Zm zmywarka  
PI piec konwekcyjny-parowy  
KW kocioł warzeźny  
-prze- hydrant przeciwpożarowy DN25 z wężem  
półsztywnym długości 30m  
++ złączka do węża  
z32/c32/cy20 zimna32/ciepła32/cykulacja20  
IP DN40(S) instalacja p.poz. wykonana z rur stalowych  
z32/c32/cy20 instalacja wodna

Przewody instalacji wodnej na parterze, w pomieszczeniach kuchennych budynków prowadzić w posadzce parteru, w brzdach ściennych, oraz po wierzchu ścian. Podojeść do przyborów wykonać w brzdzie ściennej. Średnice przewodów instalacji wodnej podano jako średnicę zewnętrzną. Przewody instalacji p.p.o. prowadzić po wierzchu ścian, w obudowach karion-gips, oraz w brzdach ściennych.

<b>'ARMAX' Sp. z o.o.</b>			
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13		tel. 601063690	
Nazwa obiektu: <b>Remont części budynku nr 8 – kuchnia w Hrubieszowie przy ul. Dzwoniczki</b>			
Inwestor: 32 Wojewódzki Oddział Gospodarczy w Zamości ul. Wojska Polskiego 2F 22-400 Zamość		Adres obiektu: ul. Dzwoniczkiego 4 22-500 Hrubieszów	
Przedmiot: <b>Rzut kuchni instalacji wodnej</b>		Skala: 1:100	Nr rys. Str. S1
Projektant: Instalacje sanitarno- sprowadzalne	Nazwisko: Ludwik Rogala	Nr upr.: PDK/0066/POOS/06	Podpis:
Instalacje sanitarno- sprowadzalne	Wojciech Kwaśnicki	PDK/0007/POOS/07	
Projekt opracował: Dariusz Celuch			
Data: 05.2020		Strona:	