

Bierutów, dnia 24.03.2022 r.

Znak sprawy: IR. 2714.1.2022.ASG

Zapytanie nr 2 z odp.

Miasto i Gmina Bierutów podaje odpowiedź na zadane pytanie:

1. Proszę o sprecyzowanie elementów wypełnienia bram i furtek, czy mają być to profile stalowe czy wypełnienie panelowe?

odp.: Zaplanowano panelowe wypełnienie bramy i furtek.

2. Czy brama ma być przesuwna, czy też dwuskrzydłowa?

odp.: Pomiędzy bramą wjazdową, a furtką nie przewiduje się słupka ogrodzeniowego (aby wjazd na teren nieruchomości był szerszy), tak więc można stwierdzić, że brama jest dwuskrzydłowa z czego jedno skrzydło ma szerokość ok 3,7 mb., a drugie skrzydło stanowi furtka o szerokości ok 1,15 mb.

3. Czy w ofercie ująć koszty związane z automatyką do bramy ? Jeżeli tak to proszę o określenie rodzaju automatyki, liczby pilotów itp.

odp.: Nie, w ofercie nie należy ujmować kosztów związanych z automatyką do bramy.