



Inowrocław, dnia 03 września 2018 roku

**Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Inowrocławiu

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ w MROCZY Sp. z o.o.**
Wpłynęło dnia 07.09.2018
L.dz. 1832/1P

BD.ZUZ.1.421.154.2018.PK

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5), art. 400, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2017.1566 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014. poz. 1800) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2017.1257 z późniejszymi zmianami)

po rozpatrzeniu wniosku *Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza*, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, obejmujące wprowadzanie do rzeki Rokitki oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków poprzez istniejący wylot zlokalizowany na działce o nr ew. 385 (obręb Mrocza nr 0001) w miejscowości Mrocza

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU**
orzeka:

- I. Udzielam *Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza* pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, polegające na wprowadzaniu do rzeki Rokitki oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków poprzez istniejący wylot W6 zlokalizowany na działce o numerze ew. 385 (obręb Mrocza nr 0001) w miejscowości Mrocza, w km 34+470 rzeki Rokitki w ilości jak niżej:

$Q_{\max/\text{sekundę}}$	– 0,0353 m ³ /s
$Q_{\text{śr}/\text{dobowe}}$	– 1236,0 m ³ /d
$Q_{\text{dopuszczalna}/\text{rok}}$	– 451 147 m ³ /rok

- Lokalizacja wylotu W6 – działka nr ew. 385 obręb Mrocza nr 0001
- Średnica wylotu – ϕ 400 mm
- Rzędna dna wylotu – 98,18 m n.p.m.
- Współrzędne geograficzne wylotu W6 – X:5900758.96 Y:6474275.30

1. Maksymalne stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach odprowadzanych z oczyszczalni nie mogą przekraczać:

BZT ₅	– 25 mg O ₂ /dm ³	lub 70÷90% redukcji
CHZT	– 125 mg O ₂ /dm ³	lub 75% redukcji
zawiesina ogólna	– 35 mg O ₂ /dm ³	lub 90% redukcji
azot ogólny	– 15 mg N/dm ³	
fosfor ogólny	– 2 mg P/dm ³	

2. W przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego wartość dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach podwyższa o 50%, a wymaganą redukcję zanieczyszczeń obniża się nie więcej niż do 50% tj.:

BZT ₅	– 37,5 mg O ₂ /dm ³	lub 35÷45% redukcji
CHZT	– 187,5 mg O ₂ /dm ³	lub 37,5% redukcji
zawiesina ogólna	– 52,5 mg O ₂ /dm ³	lub 45% redukcji
azot ogólny	– 22,5 mg N/dm ³	
fosfor ogólny	– 3 mg P/dm ³	

- II. Pozwolenia określonego w punkcie I decyzji udziela się pod następującymi warunkami:
1. nie przekraczać określonych w pozwoleniu ilości i jakości odprowadzanych ścieków;
 2. w regularnych odstępach czasu prowadzić pomiary ilości odprowadzanych ścieków oraz ich jakości z częstotliwością zgodną z obowiązującymi przepisami tj. dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9999 jest to 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki - 4 próbki w następnym roku; w przypadku gdy jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek;
 3. próbki ścieków odpływających z oczyszczalni pobierać z pierwszej studzienki za osadnikiem wtórnym lub z komory pomiarowej, w przypadku ścieków dopływających – próbki pobierać w komorze rozdziału, zlokalizowanej w sąsiedztwie stanowiska krat;
 4. utrzymywać w należyłym stanie technicznym wszystkie urządzenia, służące do oczyszczania i odprowadzania ścieków, w tym wylot oczyszczonych ścieków oraz odbiornik oczyszczonych ścieków (rzeka Rokitka);
 5. uczestniczyć w kosztach utrzymania (konserwacji) rzeki Rokitki na odcinku od km 34+100 do km 34+600;
 6. każdorazowo o wystąpieniu awarii należy niezwłocznie powiadomić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy;
 7. zgodnie z art. 261 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2017. 1566) wnioskodawca zawrze umowę użytkowania gruntów pokrytych wodami z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.
- III. Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 2) i art. 418 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2017.1566 z późniejszymi zmianami) z dniem obowiązywania niniejszej decyzji wygaszam pozwolenie wodnoprawne Starosty Nakielskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. znak WWS-6223-37/08 wraz ze zmianami na wprowadzanie ścieków komunalnych do środowiska.
- IV. Pozwolenia wodnoprawnego określonego w pkt. I na usługi wodne udziela się **na czas określony 10 lat, tj. do dnia 03 września 2038 roku.**
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- III. Wnioskodawca, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysuguje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- IV. Jeżeli w związku z wykonaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nastąpi naruszenie interesów osób trzecich, na podstawie art. 410 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2017.1566 z późn. zm.) organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych może w drodze decyzji nałożyc na inwestora posiadającego pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy lub opracowania bądź instrukcji gospodarowania wodą.

- V. Na podstawie art. 410 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.2017.1566 z późn.zm.) pozwolenie wodnoprawne może być zmienione bez odszkodowania.

UZASADNIENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, polegające na wprowadzaniu do rzeki Rokitki oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków poprzez istniejący wylot W6 zlokalizowany na działce o nr ew. 385 (obręb Mrocza nr 0001) w miejscowości Mrocza, w km 34+470 rzeki Rokitki. Działka nr ew. 385 stanowi własność PGW Wody Polskie.

Uchwałą nr IX/158/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczono aglomerację Mrocza. Wielkość aglomeracji zgodnie z zapisami uchwały wynosi 9198 RLM. Na obszarze aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna zakończona mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości Mrocza.

Oczyszczalnia w Mroczy jest instalacją istniejącą i stanowi zespół urządzeń, służących do oczyszczania ścieków komunalnych, pochodzących z terenów miasta i gminy Mrocza. Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia w Mroczy zbudowana jest z dwóch równoległych ciągów technologicznych. Rozwiązanie takie umożliwia prowadzenie prac konserwacyjnych na jednym z ciągów przy jednoczesnej pracy drugiego ciągu. Dzięki temu ścieki są podczyszczane bez przerw i przestojów. Stan techniczny urządzeń i infrastruktury określono jako dobry. Wszystkie elementy są poddawane stałemu nadzorowi i monitoringowi oraz w przypadku konieczności na bieżąco naprawiane i konserwowane.

Jak wynika z przedłożonego operatu wodnoprawnego stężenia wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach nie będą przekraczały dopuszczalnych norm określonych obowiązującymi przepisami. Ponadto zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód wynosi 142,76 m poniżej wylotu. Na odcinku tym ścieki ulegną całkowitemu wymieszaniu z wodami rzeki Rokitki.

Na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych w Mroczy do rzeki Rokitki wnioskodawca posiada decyzję – pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Nakielskiego w dniu 15 grudnia 2008 r. znak WWŚ-6223-37/08. Decyzja ta z dniem obowiązywania niniejszej decyzji ulega wygaszeniu.

Do wniosku załączono operat wodnoprawny oraz potwierdzenie wniesienia opłaty.

Przedmiotowy teren położony jest w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) oznaczonej europejskim kodem – PLRW6000181883949 o nazwie Rokitka, której status hydromorfologiczny JCWP w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 poz. 1967) określono jako naturalna część wód zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, aktualny stan JCWP – zły.

Teren znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem – PLGW600035, zaliczonej do regionu wodnego Warty, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry.

Po zapoznaniu się z przedłożonym operatem wodnoprawnym w dniu 11 lipca 2018 roku Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu wszczął postępowanie wodnoprawne. Informację o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, podano do publicznej wiadomości. Ustalone po analizie dokumentacji strony postępowania, wymienione w rozdzielniku do decyzji, zostały dodatkowo zawiadomione o postępowaniu odrębnymi pismami w trybie art. 61 §4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, celem zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

Dowody przedłożone przez wnioskodawcę i okoliczności wskazane we wniosku organ uznał za udowodnione. Strony pouczono w trybie art. 10 Kpa o możliwości zapoznania się w terminie 7 dni z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.

W trakcie prowadzonego postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag i zastrzeżeń. Biorąc pod uwagę powyższe oraz całokształt zebranego podczas przeprowadzonego postępowania materiału dowodowego Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu postanowił udzielić wnioskodawcy pozwolenia i orzekł jak w sentencji.

Pozwolenie wydane zostało w oparciu o przepisy art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) i art. 35 ust. 3 pkt 5) ustawy Prawo wodne, cytowane w podstawie prawnej decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Składając odwołanie przysługuje Stronie prawo żądania, aby organ odwoławczy wyjaśnił wszystkie istotne okoliczności i rozstrzygnął sprawę bez przekazywania jej do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z tym, że decyzja wydana przez organ I instancji jest zgodna z wnioskiem, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji, tj. brak możliwości zaskarżenia takiej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U.2017.1566 z późn. zm.) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 217,00 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

NINIEJSZA(Ź) DECYZJA (POSTANOWIENIE)
STAŁA(Ł) SIĘ OSTATECZNA(Ź)
Z DNIEM ...22...09..... 20 18 r.



DYREKTOR
[Signature]
Paweł Skonieczek

p. o. Dyrektora
[Signature]
Daria Świerblewska

Otrzymują:

1. Strony postępowania według rozdzielnika
2. ZUZ a/a

W załączeniu klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Aleja Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
3. Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
Pl. 1 Maja 20
89-115 Mroczka



POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU postanawia:

Sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w pozwoleniu wodnoprawnym nr BD.ZUZ.1.421.154.2018.PK z dnia 03 września 2018 r. udzielonym Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o., ul. Łobżenicka 11a, 89-115 Mrocza na usługi wodne, obejmujące wprowadzanie do rzeki Rokitki oczyszczonych ścieków komunalnych, pochodzących z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków poprzez istniejący wylot zlokalizowany na działce o nr ew. 385 (obręb Mrocza nr 0001) w miejscowości Mrocza w ten sposób, że:

W punkcie IV decyzji błędnie wskazano termin obowiązywania decyzji:

jest : „na czas określony 10 lat, tj. do dnia 03 września 2038 roku”
winno być : „na czas określony 10 lat, tj. do dnia 03 września 2028 roku”

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego cytowanej w podstawie prawnej postanowienia, organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Oczywistość omyłki wynika z faktu, że na podstawie art. 400 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W decyzji błędnie wskazano 2038 rok.

Mając na uwadze powyższe należało z urzędu sprostować w/w oczywistą pomyłkę pisarską.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 113 §3 k.p.a.).

WZ. DYREKTORA
Daria Świerblewska
Z-CJA DYREKTORA

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o.
ul. Łobżenicka 11a
89-115 Mroczka
2. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Bydgoszczy (SIGW)
Aleje A. Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz
3. Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
Pl. 1 Maja 20
89-115 Mroczka