

## Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) nr 1

Ostróda, dnia 21.02.2023 r.

**ZP.2610.7.2023.MT**

### **Wszyscy wykonawcy**

**Dotyczy:** postępowania pn. **Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu ostródzkiego**, znak **ZP.2610.7.2023.MT**, ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2023/BZP 00098422/01 z dnia 2023-02-16

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t. j. z 2022 r., poz. 1710 ze zm., dalej uPzp), w związku z zapytaniem skierowanym przez Wykonawcę, Zamawiający informuje:

#### **Pytanie 1:**

Dotyczy: Zamówienia Publicznego na Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu Ostródzkiego – część I , Modernizacja drogi powiatowej Nr 1183N w m. Bogaczewo”  
Zwracam się z zapytaniem do Zamawiającego czy wyrazi zgodę na wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w ciągu jezdnym i na zjazdach z kruszywa 0-31,5 o przełamaniu C50/30?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstw podbudowy z kruszywa 0-31,5 o stopniu przekruszenia C50/30.

#### **Pytanie 2:**

Dotyczy : Zamówienia Publicznego na Modernizacja dróg i chodników na terenie powiatu Ostródzkiego – część 2 ,, Modernizacja chodnika w ciągu dr. pow. Nr 1228N na odcinku Zwierzewo – Lubajny”  
Zwracam się z zapytaniem do Zamawiającego czy wyrazi zgodę na wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w ciągu jezdnym i na zjazdach z kruszywa 0-31,5 o przełamaniu C50/30?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstw podbudowy z kruszywa 0-31,5 o stopniu przekruszenia C50/30.

Z poważaniem