



ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE NR 1
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE NA STROP:
CIĘŻAR WARSTW: pchar=2.10kN/m2,
OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE: pchar=1.2kN/m2,
OBCIĄŻENIE ZASTĘPCZE OD ŚCIAN DZIAŁOWYCH:
0.75kN/m2
REI60-wymagania PPOŻ

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE OD SŁUPÓW PRZYPADAJĄCE NA STROP
A: pchar=24kN
B: pchar=7.5 kN
C: pchar=6kN
D: pchar=19.5 kN

S355JR
BETON: C25/30
STAL ZBROJENIOWA:
zbrojenie główne - A-IIIN (B500SP)
pręty pomocnicze -A-IIIN (B500SP)

OTULINA: 3cm
KLASA EKSPozyCJI XC1
DREWNO: C24

- UWAGA:**
1.NA ETAPIE REALIZACJI NALEŻY ZLECIĆ WYKONANIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO STROPU. PROJEKT TEN NALEŻY ZLECIĆ DOSTAWCY STROPU.
2.PROJEKT NALEŻY OPRACOWAĆ W OPARCIU O OBCIĄŻENIA PODANE W ZAŁOŻENIACH PROJEKTOWYCH.
3.W PROJEKCIE WARSZTATOWYM NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZAPROJEKTOWANIE ZBROJENIA WIEŃCY W MIEJSCU OBNIŻENIA PUSTAKÓW STROPOWYCH-PRZY PODPORACH.
4.PRZED ZAMÓWIENIEM STROPU NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY NA BUDOWIE.
5.STROP ZAPROJEKTOWANY NA REI60 PRZY ZASTOSOWANIU LOKALNYCH DOZBROJEŃ ŻEBER NA STOPKACH BELEK.
6.W NINIEJSZYM PROJEKCIE NIE ZESTAWIONO ZBROJENIA WIEŃCY PODPOROWYCH KTÓRE NALEŻY ZESTAWIĆ W PROJEKCIE WARSZTATOWYM.

<div>pracownia projektowa FORMA_T</div> <div>Katarzyna i Marcin Piotrowscy</div> <div>biuro:</div> <div>ul.Sporna 15 61-709 Poznań</div> <div>0/502524825</div> <div>info@formatachitektki.pl</div>		
TEMAT		
<div>PRZEBUDOWA DACHU ORAZ STROPU NAD</div> <div>2. KONDYGNACJĄ BUDYNKU KOMENDY</div> <div>POWIATOWEJ POLICJI W SŁUPCY</div>		
ADRES:		
<div>UL. POZNAŃSKA 13</div> <div>62-400 SŁUPCA</div> <div>DZIAŁKA 1489 (302301_1.0001.1489)</div>		
INWESTOR		
<div>KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU</div> <div>UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ</div>		
PROJEKTANT KONSTRUKCJA:	mgr inż. Joanna Krusicka upr. nr WKP/0073/POCK/2011 w specjalności konstrukcyjno budowlanej	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:	mgr inż. Przemysław Drzewiecki upr. nr WKP/0259/POCK/2011 w specjalności konstrukcyjno budowlanej	
BRANŻA		
KONSTRUKCJA		
TYTUŁ	RZUT STROPU NAD 1 PIĘTREM- POZYCJE	
SKALA	STADIUM	RYSUNEK
1:100		K01
DATA	ARKUSZ	
04.2025		