

TAB. NR 1 BILANS WENTYLACJI

Pomieszczenie	Nazwa	Powierzchnia	Wysokość	Kubatura	krotność wymian	Str. pow. went. z wymian	Ilość osób	Str. pow. went. z ilości osób	System		Strumień powietrza zewnętrznego				Uwagi
		[m2]	[m]	[m3]	[1/h]	[m3/h]	[-]	[m3/h]	N	W	N [m3/h]	[1/h]	W [m3/h]	[1/h]	
	WENTYLACJA OGÓLNA														
POZIOM 0															
1.01	PRZEDSIONEK	7,37	3,00	22,1	1	30			N1	W1		0,0	30	1,4	1 wym/h
1.02	POKOJ ODWIEDZIN	22,24	3,00	66,7	2	140			N1	W1	140	2,1	110	1,6	2 wym/h
1.03	HALL	74,24	3,00	222,7	2	450			N1	W1	450	2,0	450	2,0	2 wym/h
1.04	SALA	22,14	3,00	66,4	2	140			N1	W1	140	2,1	0	0,0	5 wym/h
1.05	SALA	21,86	3,00	65,6	2	140			N1	W1	140	2,1	0	0,0	5 wym/h
1.06	TOALETA	5,20	3,00	15,6						WC1			280	17,9	1XUSTĘP, 1XPRYSZNIC
1.07	SALA	22,02	3,00	66,1	2	140			N1	W1	140	2,1	0	0,0	5 wym/h
1.08	SALA	21,98	3,00	65,9	2	140			N1	W1	140	2,1	0	0,0	5 wym/h
1.09	TOALETA	5,25	3,00	15,8						WC2			280	17,8	1XUSTĘP, 1XPRYSZNIC
1.10	SALA PORODOWA	22,69	3,00	68,1	5	350			N1	W1	350	5,1	255	3,7	5 wym/h
1.11	SALA PORODOWA	22,52	3,00	67,6	5	340			N1	W1	340	5,0	245	3,6	5 wym/h
1.12	TOALETA	4,28	3,00	12,8						WC3			150	11,7	1XUSTĘP, 1XPRYSZNIC
1.13	ŚLUZA KOMUNIKACYJNA	14,81	3,00	44,4	1	50			N1	W1	50	1,1	0	0,0	1 wym/h
1.14	ŚLUZA	14,56	3,00	43,7	1	50			N1	W1	60	1,4	0	0,0	1 wym/h
	ŚLUZA WC												150		1XUSTĘP, 1XPRYSZNIC
1.15	ŚLUZA PRZEDSIONEK	4,90	3,00	14,7	1	20			N1	W1	20	1,4	0	0,0	1 wym/h
1.16	WC ŚLUZA	4,14	3,00	12,4	1	20				WC		0,0	20	1,6	1 wym/h
1.17	ZMYWALNIA	6,60	3,00	19,8	5	100			N1	W1	100	5,1	100	5,1	5 wym/h
1.18	ŚLUZA NOWORODKI	4,68	3,00	14,0	1	20			N1	W1	20	1,4	0	0,0	1 wym/h
1.19	POKÓJ NOMORODKÓW	16,03	3,00	48,1	2	100			N1	W1	110	2,3	90	1,9	5 wym/h
1.20	POKÓJ OBSERWACJI	3,29	3,00	9,9	2	20			N1	W1	0	0,0	80	8,1	5 wym/h
1.21	ŚLUZA NOWORODKI	4,55	3,00	13,7	1	20			N1	W1	20	1,5	0	0,0	1 wym/h
1.22	POKÓJ NOWORODKÓW	19,20	3,00	57,6	2	120			N1	W1	130	2,3	110	1,9	5 wym/h
1.23	KOMUNIKACJA	15,81	3,27	51,7	1	60			N1	W1	50	1,0	50	1,0	1 wym/h
1.24	GABINET ZABIEGOWY	18,05	3,27	59,0	2	120			N1	W1	150	2,5	0	0,0	5 wym/h
1.24A	GABINET ZABIEGOWY - WC	3,47	3,00	10,4									150		1XUSTEP
1.25	POKÓJ PIELEŃNIAREK	11,61	3,00	34,8	2	70			N1	W1	80	2,3	80	2,3	2 wym/h
1.26	POKÓJ/SEKRETARIAT	11,61	3,00	34,8	3	110			N1	W1	110	3,2	110	3,2	2 wym/h
1.27	SALA	15,27	3,00	45,8	3	140			N1	W1	150	3,3	0	0,0	5 wym/h
1.27A	WC	6,02	3,00	18,1									150		1XUSTĘP, 1XPRYSZNIC
1.28	ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8,18	3,25	26,6									150		1XUSTĘP, 1XPRYSZNIC