

Legenda:

	"BMC" - Kontroler magistrali montaż do puszeki. KOD: 8200000
	"TND-D" - Terminal Node z wezwaniem Lekarza i LCD montaż p/t (puszka typu: EC350C5 160x130x70) lub n/t. KOD 3211120
	"NL" - Lampka NODE RGB + buczek montaż p/t (puszka fi60) lub n/t. KOD 1110020
	"CR-B" - Przywoławczo-odwoławczy BUS, h=1.2-1.5m. KOD: 4011000
	"CRD-B" - Przywoławczo-odwoławczy-lekarski BUS, h=1.2-1.5m. KOD: 4011100
	"PC-B" - Pociągany BUS, h=2.2m. KOD: 4050000
	"CS-B" - Przywoławczy z gniazdem RJ45 BUS, h=1.5m lub montaż w panelu nadłóżkowym KOD: 4010010 * manipulator ** manipulator z 2 przyciskami do sterowania oświetleniem
	Zasilacz stabilizowany 24V DC montaż na szynie DIN Wymiar: 14 jednostek szerokości



Legenda okablowania:

	BUS - magistrala korytarzowa: UTP kat.6 23AWG
	RBUS magistrala salowa typu: UTP kat.6 23AWG
	przewód zasilający "Z" typu: HDGS 3x1,5mm2

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

modyfikacje:		projektant:		data:		podpis:	
nazwa zamierzenia budowlanego: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokółowskiego BUDYNEK ODDZIAŁU POŁOŻNICZO - GINEKOLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM NOWORODKÓW							
projektował: mgr inż. Wiesław Kolassa uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej Nr ewiden. KUP/0143/P00E/11				data oprac.: luty 2023r.			
sprawdził: mgr inż. Marek Jerzyński uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej Nr ewiden. KUP/0142/P00E/11				data oprac.: luty 2023r.			
opracował:		Michał Zabdyr					
tytuł rysunku: SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ							
nr rys.: PT-E-1162-23-20				branża: ELEKTRYCZNA			
etap projektowania: projekt techniczny		data oprac.: luty 2023		skala: 1:100			