



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 363 963 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki  
Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska  
Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

RT.403/0010/2022

Bydgoszcz, 17.01.2022 r.

**Stowarzyszenie zwykłe „Nasza Ziemia”**

**Pan Piotr Smoczyk**

**ul. Ziemia 11**

**85 - 431 BYDGOSZCZ**

**reprezentowany przez**

**LAPIS Artur Kamiński**

**ul. Igrzyskowa 1/46**

**85-796 BYDGOSZCZ**

**Dotyczy:** zaopiniowania projektu budowlanego branży drogowej dla zadania „Przebudowa ulicy Sarniej, fragmentu ulicy Ziemia oraz ciągu pieszego łączącego ulicę Sarnią z Wiewiórczą w Bydgoszczy” realizowanego w ramach programu „25/75”

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. w odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 05.01.2022 r. (wpłynęło 10.01.2022 r.) informują, iż opiniują pozytywnie projekt budowlany branży drogowej dla zadania „Przebudowa ulicy Sarniej, fragmentu ulicy Ziemia oraz ciągu pieszego łączącego ulicę Sarnią z Wiewiórczą w Bydgoszczy”.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik  
(pismo + 1 egz. projektu)
2. RT/RSt a/a  
tel. 52 58-60-966

Członek Zarządu  
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 363 963 000,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

RT.404/0081/2021

Bydgoszcz, 08.09.2021 r.

**Stowarzyszenie zwykłe „Nasza Ziemia”**

**Pan Piotr Smoczyk**

**ul. Ziemia 11**

**85 - 431 BYDGOSZCZ**

**Dotyczy:** uzgodnienia planu zagospodarowania terenu w zakresie budowy ul. Sarniej, fragmentu ul. Ziembiej oraz ciągu pieszego łączącego ul. Sarnią z ul. Wiewiórczą w Bydgoszczy, realizowanej w ramach inicjatywy lokalnej programu 25/75

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, że uzgadnia plan zagospodarowania terenu w zakresie budowy ul. Sarniej, fragmentu ul. Ziembiej oraz ciągu pieszego łączącego ul. Sarnią z ul. Wiewiórczą w Bydgoszczy, zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi na załączniku graficznym.

W zakresie prac związanych z planowaną w/w budową należy:

1. Przewidzieć wykonanie regulacji wysokościowej armatury wodociągowej zlokalizowanej w obrębie planowanej przebudowy układu drogowego, tj. dostosowania długości trzpieni zasuw (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) oraz regulacji wysokościowej skrzynek do zasuw, do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.
2. W obrębie projektowanej nawierzchni drogowej przewidzieć wymianę płyt pokrywowych studni rewizyjnych na kanale sanitarnym na płyty oparte na pierścieniach odciażających w przypadkach, gdy konstrukcja studni nie posiada w/w sposobu zwieńczenia.
3. Przewidzieć wymianę włazów na studniach rewizyjnych zlokalizowanych na kanale sanitarnym (1 szt.) w obrębie budowanego układu drogowego na włazy zgodne z normą PN-EN 124 i standardami MWiK - sp. z o. o. oraz dokonać ich regulacji wysokościowej (za pośrednictwem pierścieni dystansowych z tworzywa sztucznego, łączonych na klej) do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.
4. Słupy oświetleniowe (lub ich fundamenty) lokalizować w odległości min. 1,00 m od uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego.
5. Projektowane krawężniki lokalizować poza istniejącymi włazami do studni rewizyjnych na kanale sanitarnym oraz poza istniejącymi hydrantami i zasuwami na sieciach i przyłączach wodociągowych.
6. Zapewnić możliwość dojazdu ciężkim sprzętem eksploatacyjnym MWiK - sp. z o. o. do studni rewizyjnych na kanale sanitarnym w budowanym pasie drogi.  
W związku z powyższym należy przewidzieć wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów do posesji dostosowanych do ruchu ciężkiego.
7. Powiadomić pisemnie MWiK - sp. z o. o. na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

8. Prace na sieciach wodociągowych oraz kanalizacyjnych będących w eksploatacji naszego przedsiębiorstwa należy prowadzić w porozumieniu i pod nadzorem Zakładu Sieci Wodociągowej MWiK - sp. z o. o. (tel. 52 58-60-821) oraz Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MWiK - sp. z o. o. (tel. 52 58-60-811).
9. Przed przystąpieniem do przebudowy układu drogowego powiadomić MWiK sp. z o. o. celem dokonania oceny stanu technicznego istniejącej armatury i uzbrojenia wod. - kan.
10. Po zakończeniu prac uzyskać od MWiK - sp. z o. o. pozytywny pisemny protokół odbioru wykonanych robót.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanej inwestycji z istniejącym uzbrojeniem wod. - kan. (nie wykazany w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub wykazany błędnie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wiąże się z możliwością wypłylenia lub przegłębienia sieci wod. - kan.), inwestor budowy nawierzchni drogowej zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt tej kolizji w porozumieniu i na warunkach MWiK sp. z o.o.

**Niniejsze uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty wydania.**

Otrzymują:

- ① Adresat  
(pismo + załącznik graficzny)
2. RT/RSt a/a  
tel. 52 58-60-966

Członek Zarządu  
mgr inż. Włodzisław Smoczyński