

271.1.13.2021

**POPRAWIONE WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA Z DNIA 14.01.2022R.**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „**Budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Leszczach**”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający – Gmina Złotniki Kujawskie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

Pytania:

1. potwierdzenie terminu składania oferty w związku z rozbieżnością (SWZ , ROZDZIAŁ XII Składanie i otwarcie oferty podaje termin 11.01.2021 r.)
2. potwierdzenie konieczności wykonania elementów ślusarki aluminiowej tj. samozamykaczy, klamek i innych elementów z stali nierdzewnej.
3. potwierdzenie możliwości zmiany schematu otwierania okien aluminiowych na taki w którym dolna część okna jest stała, a górna rozwierno-uchylna, rozwiązanie zaproponowane w projekcie jest bardzo trudne do spełnienia przez wzgląd na technologię produkcji.
4. potwierdzenie konieczności wykonania stolarki DW-01w jako aluminiowej o odporności ogniowej EI 30,
5. potwierdzenie możliwości zmiany stolarki okiennej i drzwiowej na inną niż w projekcie, wykonawca proponuje wykonanie stolarki PCV.

Wyjaśnienia:

Ad.1 Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przedłużony do 21.01.2022r. – zostało to zmienione poprzez zmianę treści SWZ rozdziale XII pkt 1, 2, 3 oraz na platformie zakupowej.

Ad.2 Zamawiający potwierdza, że wykonanie elementów ślusarki aluminiowej tj. samozamykaczy, klamek i innych elementów ma być wykonana z stali nierdzewnej

Ad.3 Zamawiający informuje, że okno powinno mieć możliwość otwarcia na pełnej wysokości ze względu na mycie i konserwację.

Ad.4 Zamawiający potwierdza konieczność wykonania stolarki DW-01 jako aluminiowej

o odporności ogniowej EI 30.

Ad.5 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę stolarki okiennej i drzwiowej na inną niż w projekcie.

UWAGA! Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji technicznej. Przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym i nie musi zawierać wszystkich elementów składających się na przedmiot zamówienia.

Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zatwierdził:
/-/ WÓJT GMINY
Złotniki Kujawskie
mgr Witold Cybulski