



## **MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE**

*ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie  
woj. Kujawsko-Pomorskie  
tel. 56 69 76 800, fax 56 69 79 001  
e-mail: sekretariat@jablonowopomorskie.pl*

Jabłonowo Pomorskie, dnia 16 czerwca 2021 r.

**IIPP.271.1.4.2021**

**Wykonawcy**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 07.06.2021 r. nr 2021/BZP 00074705/01 w trybie podstawowym pn. „Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski – Świecie nad Osą – etap II”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, wykonania odcinka próbnego o powierzchni min. 500 m<sup>2</sup> i długości co najmniej 50 m, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na odcinku drogi wskazanej w przedmiotowym postępowaniu. Dokładne miejsce wykonania odcinka próbnego zostanie ustalone na etapie budowy z Zamawiającym. Konstrukcja odcinka próbnego będzie dotyczyła wykonania wyłącznie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych.

**Pytanie nr 2:** Prosimy o załączenie SST.

**Odpowiedź:** SST ujęto w STWIOR, który został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ pn. dokumentacja techniczna i udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Pytanie nr 3:** Czy na warstwę podbudowy można zastosować gruz betonowy?

**Odpowiedź:** Nie. Wszystkie warstwy, w tym podbudowy należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót: SST D.04.04.00 oraz SST D. 04.04.02.

**Pytanie nr 4:** Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością jest grunt z wykopów? Jeżeli Zamawiającego to prosimy o wskazanie lokalizacji wywozu.

**Odpowiedź:** Grunt z wykopów jest własnością Zamawiającego. Dokładne miejsce wywozu zostanie wskazane Wykonawcy po zawarciu umowy. Miejsce wywozu będzie się znajdowało w obrębie do 5 km od placu budowy na terenie sołectwa Buk Pomorski.

**Pytanie nr 5:** Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością są materiały z rozbiórki (frezowiny)? Jeżeli Zamawiającego to prosimy o wskazanie lokalizacji wywozu.

**Odpowiedź:** Materiały z rozbiórek (frezowiny) są własnością Zamawiającego. Dokładne miejsce wywozu zostanie wskazane Wykonawcy po zawarciu umowy. Miejsce wywozu będzie się znajdowało w obrębie do 5 km od placu budowy na terenie sołectwa Buk Pomorski.

**Pytanie nr 6:** Czy Zamawiający mając na uwadze przywołane zapisy w załączonym SST dotyczące stosowania granulatu oraz dokument WT 2 2014 a tym samym normy tam powołane min. PN-13108-1 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy dopuszcza stosowanie granulatu asfaltowego (do produkcji betonu asfaltowego warstwy wiążącej i wyrównawczej). Ilość granulatu oraz jego jakość w mieszance asfaltowej podlegają weryfikacji zgodnie z zapisami PN-EN 13108-8 2007 „ Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania. Część 8: Destrukt asfaltowy oraz zapisom załączonej specyfikacji dla wykonania warstwy wiążącej i wyrównawczej

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawcy będą zobowiązani do stosowania wytycznych zawartych w aktualnie obowiązujących WT 2 2016, które zastąpiły WT 2 2014.

**Pytanie nr 7:** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16. Zgodnie z obowiązującym dokumentem WT2 2016 Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyjnych należy zachować zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ( $h \geq 2,5xD$ ). W przypadku stosowania mieszanki 0/16 wymaganą minimalną grubością jest 4,0 cm. Projekt zakłada wykonanie warstwy wiążącej 4 cm. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o możliwość wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16, co zwiększy trwałość konstrukcji jezdni.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16.

**z up. Burmistrza**

*/-/ Jędrzej Kucharski*

**Zastępca Burmistrza**