

Przedmiot zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadanie pn . **„Remont kanalizacji sanitarnej o śr. 250 mm w ul. 1 Maja/Aleja Wojska Polskiego w Olsztynie”.**

1.Zamawiający zmienia w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 1 ppkt.2

z

„remont u studni kanalizacyjnych z kręgów betonowe Ø1200 (wymiana stopi złączowych, remont kinet, uszczelnienie studni ,uzupełnieni betonu ) – szt. 3”

na

**„remont u studni kanalizacyjnych z kręgów betonowe Ø1200 (wymiana stopi złączowych, remont kinet, uszczelnienie studni ,uzupełnieni betonu ) – szt. 2”**

2. Zamawiający zmienia w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 1 ppkt.3

z

„wymiany włączów na włązy sferoidalne – szt. 3”

na

**„wymiany włączów na włązy sferoidalne – szt. 2”**

**Odp. na pytanie :**

Głębokość studni oznaczona nr 3281 jak wynika z podanych rzędnych wynosi 5,94m.

Głębokość studni oznaczona nr 4512 jak wynika z podanych rzędnych wynosi 2,60m.