



LEGENDA:

ZK

Uziom otokowy - bednarka FeZn płaskownik 30x4 mm

zwody poziome i pionowe - drut AL średnica 8mm

połączenie elementów instalacji odgromowej

Iglica odgromowa h=2,5m na podstawie betonowej

Zwód pionowy h=1m

Wyłącznik przeciwpożarowy
po stronie DC (napęd silnikowy)
Doprowadzić - YNKY 5x1,5mm²
z tablicy głównej TG.
Podłączyć przewody + i - z paneli
fotowoltaicznych.

Zapewnić ciągłość połączeń
konstrukcyjnych paneli
fotowoltaicznych - docelowo
uzieścić pilonem odgromowym
zagłębionym w gruncie.

Zapewnić ciągłość połączeń
konstrukcyjnych paneli
fotowoltaicznych - docelowo
uzieścić pilonem odgromowym
zagłębionym w gruncie.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7						
INWESTOR	GMINA BOBROWICE						
OBIEKT	BUDYNEK SZATNI SPORTOWYCH						
ADRES BUDOWY	BOBROWICE DZ. NR 470/473/6						
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA						
BRANŻA PROJEKTU	Elektryczna	DATA WYKONANIA	03.2024	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	E4
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT			SPRAWDZAJĄCY		ASYSTENT PROJEKTANTA		
mgr inż. Karol Janiczak Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności sieci, inż. i urządzeń elektrycznych Nr uprawnień: WK6/P0167/P00E/12			mgr inż. Tomasz Duszyński upr. projektant i kierownik budowy w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń upr. nr 7131/7132/71/PW/2002				