UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE, W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.



NAZWA OBWODU	Zasil. z TG	FH	FN	FTK	Przycisk PWPK	F0	F2.1	F2.2	F2.3	F2.4	F2.5	F2.6	F2.7	kW	F3.1	F3.2	F3.3	F3.4	F3.5	F3.6	–	F4.1	F4.2	F4.3	F4.4	F4.5	F4.6	F5.1	F5.1A	F5.2	F5.3	F5.4	F6.1	F6.2	F6.3	F6.4	F6.5	F6.6	F6.7	F6.8	F7.1	F7.2
MOC [kW]	Ps=25 kW	–	–	3 kW	0,05 kW	0,1 kW	0,02 kW	0,3 kW	0,3 kW	0,7 kW	0,6 kW	0,3 kW	kW		0,7 kW	0,6 kW	0,6 kW	0,3 kW	–	–		2 kW	1,2 kW	1,2 kW	2 kW	2 kW	kW	0,9 kW	–	0,95 kW	4 kW	4 kW	0,1 kW	0,2 kW	0,42 kW	0,42 kW	0,42 kW	0,15 kW	0,15 kW	kW	1 kW	kW
APARATURA	–	–	R303 25A	R303 25A	–	B6 S302	P304 40 –30 AC	–	–	–	–	–	–		P304 25 –30 AC	–	–	–	–	–		P304 40 –30 AC	–	–	–	–	–	P304 40 –30 AC	–	–	–	–	P304 40 –30 AC	–	–	–	–	–	–	P302 25 –30 A	–
APARATURA	–	L333	Ochronnik Klasy T1+T2	–	PF 451 F&F	–	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301		B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301		B16 S301	B16 S301	B16 S301	B16 S301	B16 S301	B16 S301	B10 S301	PO 415 F&F	B10 S303	B10 S303	B16 S303	B6 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B10 S301	B16 S303	B16 S301
APARATURA	FRX 304 40A	–	–	FRX 303 25A	WW 361 230V	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–	M250 0,2–0,4A	SM400 25A 2z	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NAZWA ODBIORU (SYMBOL) OPIS	Zasilanie z Tablicy Głównej TG Budynku	Lampki kontrolne	Ochronnik przepięciowy	Zasilanie tablicy kotłowni 1K	Zasilanie przycisku PWPK w Kotłowni	Zasilanie systemu alarmu SSWiN	Zasilanie oprw awaryjnych ewakuacyjnych	Zasilanie oświetlenia korytarzy w węzłach	Oświetl. pom. 1/27, 1/21, 1/22	Oświetl. pom. 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/32, 1/33	Oświetl. pom. 1/34, 1/35, 1/36, 1/37, 1/38, od.wejścia zewn.	Oświetl. pom. 1/26, 1/27 + pom. strychu	rezerwa		Zasilanie oprw awaryjnych na zewnątrz	Zasilanie oprw na zewnątrz prawa	Zasilanie oprw na sali strona lewa	Zasilanie oprw zewnętrznych na wysięgnikach	Zasilanie i sterowanie oświetlenia w systemie DALI	Zasilanie czujnika zmierzchu	Zasilanie gniazd pom. 1/26, 1/35 1/37i	Zasilanie gniazd pom. 1/21, 1/22	Zasilanie gniazd sal. Gimnast.	Zasilanie gniazda szatni pom. 1/31	Zasilanie gniazda szatni,pom. sytrychu	rezerwa	Zasilanie wentylatora dachowego W4 magazynu paliwa	Sterowanie pracą wentylatora od kraciówki drzw magazynu paliwa	Zasilanie centrali wentylacyjnej MW1	Zasilanie nagrzewnicy elektrycznej N 4kW	Zasilanie gniazda 3-faz. pom. 1/35	Zasilanie sterownika BMS	Zasil. aparat grzewczy F1	Zasil. aparat grzewczy F2	Zasil. aparat grzewczy F3	Zasil. aparat grzewczy F4	Zasilanie destratyfikatora D1	Zasilanie destratyfikatora D2	rezerwa	Zasilanie gniazda 1-faz. (CPD)	rezerwa
TYP PRZEWODU (w mm²)	NZXH-J5x16	LgY1,5	LgY16	NZXH-J5x6	N0XH FE180/E90 2x1,5	YDYżo3x1,5	NZXH-J3x1,5	NZXH-J3x1,5	YDYżo3x1,5	NZXH-J3x1,5/ YDYżo3x1,5	NZXH-J3x1,5/ YDYżo3x1,5	NZXH-J3x1,5/ YDYżo3x1,5	rezerwa		NZXH-J3x1,5	YDYżo5x1,5	YDYżo5x1,5	YDYżo5x1,5	NZXH-O2x1,5	NZXH-O3x1,5	YDYżo3x2,5	NZXH-J3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x2,5	NZXH-J3x2,5	rezerwa	NZXH-J3x1,5	NZXH-O2x1,5	NZXH-J5x2,5	NZXH-J5x2,5	YDYżo5x2,5	YDYżo3x2,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	rezerwa	YDYżo3x2,5	rezerwa

UWAGA!
Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnej zgody autora.
firma Pracownia Architektoniczna "ARCHIDUET" (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

ARCHIDUET Pracownia architektoniczna
Pracownia architektoniczna "ARCHIDUET"
ul.Bukowa 4, 96-500 Sochaczew

Temat:	Projekt przebudowy budynku Szkoły Podstawowej z rozbudową o Salę gimnastyczną - INSTALACJE ELEKTRYCZNE-
Inwestor:	GMINA WIDAWA 96-315 Widawa, ul. Kościuszki 1
Zespół projektowy:	Nazwisko i imię / nr uprawnień / Podpis
Projektant:	mgr inż.Dariusz Duplicki upr. nr MAZ/0409/PWOE/07
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Sierpiński upr. nr MAZ/0591/PWBE/16
Lokalizacja:	Miedniewice, gm.Widzki, dz. nr ewid. 509 obręb ewid. 0017 Miedniewice jedn. ew. 143905_2 Widzki
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy tablicy elektrycznej T3 budynku Sali Gimnastycznej w Miedniewicach
Nr rys.	E-06
Data: IV kw. 2020r.	Format : A3 / SKALA : 1:100 / Nr str. 44