






 INSTALACJA C.O. - PO ŚCIANIE
 INSTALACJA C.O. - W POSADZCE
 INSTALACJA C.O. - w posadzce
 PRZEJŚCIE P.POŻ.
50*4,0 - RUROCIĄGI ROZPROWADZAJĄCE INSTALACJI C.O.:
40*3,5 * W KOTŁOWNI PO ŚCIANACH, PRZEWODY RURY PP stabi PN20 z IZOLACJą TERMICZNĄ
32*3,0 (OTULINA Z PIANKI PE gr. min 20 mm)
25*2,5 * PRZEWODY ROZPROWADZANE W POSADZCE W POSADZCE-rury PE-x/Al/ PE-x/c
20*2,0 lub PE -RT z osłoną antydyfuzyjną
16*2,0 - GRZEJNIKI PŁYTOWE PURMO TYP CV


   pion zasilający szafkę rozdzielczą

 SR1 - SZAFKA WNĘKOWA z ROZDZIELACZAMI - 1 obieg

 SR2 - SZAFKA WNĘKOWA z ROZDZIELACZAMI - 8 obiegów

 SR3 - SZAFKA WNĘKOWA z ROZDZIELACZAMI - 5 obiegów