



Warszawa, dnia 27 września 2023 r.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

w Warszawie

Adm-290/204/23

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: **Dostawa i montaż regałów przesuwanych i stacjonarnych w pomieszczeniach archiwum Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 10 sprawa WSA-ZP-10-2023 (ID 816165)** – działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) informuje, że w wyżej wymienionym postępowaniu, w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym, zamawiający poniżej udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania oraz zmiany treści SWZ.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w regałach kół jezdnych o średnicy 105mm zamiast 150mm? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane u większości producentów regałów przesuwanych. Koła o średnicy 150mm wskazują na jednego, konkretnego producenta regałów przesuwanych i tym samym ogranicza Zamawiającego w otrzymaniu większej ilości ofert. Zaznaczam, iż koła o średnicy 105mm w żaden sposób nie wpływają na obniżenie komfortu użytkowania regałów ani jakości ich wykonania.

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę średnicy kół jezdnych regałów.

Pytanie 2.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaczepów w kształcie litery H - kierując się wieloletnim doświadczeniem, procesem produkcyjnym oraz odpowiednimi certyfikatami możemy zaświadczyć, że ww. zaczepy nigdy nie wypadały ze ścian bocznych, a liczni Klienci ani razu nie zgłosili problemów wynikających z takiej technologii wykonania zaczepów.

Zaczepy w kształcie litery H są powszechnie stosowane przez większość producentów regałów przesuwanych i stacjonarnych, a zamieszczony opis w OPZ wskazuje na jednego, konkretnego wykonawcę.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaczepy półek w kształcie litery H.

Pytanie 3.

Zamawiający w OPZ wskazuje, że regały mają być wykonane w konstrukcji słupkowej z bocznymi ogranicznikami przesuwu - takie rozwiązanie jest mniej korzystne ze względu na ograniczenie długości użytkowej półek, tj. należy przyjąć, że każdy słupek jest szerokości 3cm. Takie rozwiązanie jest zazwyczaj stosowane w przypadku obciążenia półki od około 100kg.

Proszę o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w regałach ścian bocznych z jednego formatu blachy stalowej, wyprofilowanej od frontu w kształcie teownika w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności i nośności ściany regału. W tym przypadku dwa boki profili połączone są ze sobą za pomocą śrub stanowiących wspólny element ściany bocznej regału podwójnego. Przy zastosowaniu tego rozwiązania nie trzeba dodatkowo wyposażać regałów w boczne ograniczniki zapobiegające przesuwaniu się dokumentów. Opisane rozwiązanie jest powszechnie stosowane przez większość producentów regałów oraz znacznie tańsze niż rozwiązanie opisane w OPZ.

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia elementów konstrukcyjnych utrzymujących półki pionową blachą. Zamawiający dopuszcza montaż blachy jako elementu dodatkowego w zamian za ograniczniki zabezpieczające przesuwaniu się dokumentów.

Wyjaśnienia i zmiany SWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stają się integralną częścią SWZ. Wyjaśnienia i zmiany SWZ należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W imieniu zamawiającego
Piotr Kosicki