



Przymuszewo, dnia 15.11.2024 r.

Zn.spr.: SA.270.16.2024

Dotyczy: <Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego w Leśnictwie Antoniewo wraz z drogą pożarową – II postępowanie >

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.11.2024 :

1. „Czy Zamawiający dopuści zbiornik ppoż, który posiada 1 otwór złączowy oraz 1 króciec ssawny i 1 odpowietrzenie (zgodnie z Polską Normą dla zbiorników <150m³ przewiduje się jeden przewód ssawny)?”

Nadleśnictwo Przymuszewo odpowiada:

Zamawiający dopuści zbiornik ppoż. który posiada 1 otwór złączowy oraz 1 króciec ssawny i 1 odpowietrzenie zgodnie z Polską Normą dla zbiorników. Zmiany zbiornika należałoby ponownie uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw ppoż.

2. „Czy Zamawiający dopuści zbiornik ppoż wykonany z PEHD o pojemności użytkowej 52m³?”

Nadleśnictwo Przymuszewo odpowiada:

Zamawiający dopuści zbiornik wykonany z PEHD, natomiast pojemność 52 m³ jest niezgodna z decyzją o pozwoleniu na budowę. Pozwolenie na budowę obejmuje zbiornik ppoż. o pojemności 50 m³.

Sprawę prowadzi: Magdalena Kurszewska tel.: 52 323 38 59, kom. e-mail: Magdalena.Kurszewska@torun.lasy.gov.pl

3. „Czy Zamawiający dopuści zbiornik bez zaworu zwrotnego na rurze ssawnej? Zastosowanie zaworu zwrotnego nie jest konieczne, a może powodować problemy w okresie zimowym, związane z zamarzaniem pozostałości wody w rurze ssawnej oraz naziemnym przyłączy ssawnym służącym do poboru wody.”

Nadleśnictwo Przymuszewo odpowiada:

Zamawiający nie dopuści zbiornika bez zaworu zwrotnego na rurze ssawnej. Na rurze ssawnej powinien w takim przypadku być zamontowany zawór spustowy.

4. „W związku z tym, że charakterystyka wytrzymałościowa SN8 dotyczy jedynie rur pełnych czy Zamawiający dopuści zbiorniki zbadane zgodnie z obowiązującym prawem bez określenia parametru SN?”

Nadleśnictwo Przymuszewo odpowiada:

Zamawiający dopuści zbiorniki zbadane zgodnie z obowiązującym prawem bez określenia parametru SN.

Z poważaniem