

Grudziądz, dnia: 2025-07-17

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.17.2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na **"Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki okiennej, drzwiowej oraz bramy przewidzianej do wymiany.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający publikuje na stronie prowadzonego postępowania brakujące zestawienie.

Pytanie nr 2

Proszę o dobór pomp oznaczonych na schemacie kotłowni jako: M11, M13, M15 i M16 oraz pojemność naczynia wzbiorczego oraz średnice rur obiegów grzewczych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Pompa oznaczona na schemacie hydraulicznym jako M11 to pompa, którą należy dobrać do wykonanego dolnego źródła na podstawie faktycznej długości sond pionowych i długości kolektorów zbiorczych oraz średnicy rur źródła.

Pompa oznaczona jako M13 to pompa obiegowa c.o. o parametrach pracy wysokość podnoszenia 11,7kPa, V=1,041 m3/h

Pompa oznaczona jako M15 to pompy mieszające w rozdzielaczach ogrzewania podłogowego. Zostały schematycznie oznaczone na rys. nr I-2. Pompa mieszająca dostarczana jest razem z rozdzielaczem konkretnego producenta.

Pompa ładująca M16 jako typ 25-60/180.

Średnice rur obiegów grzewczych oznaczone są na rys. nr I-3 -m. Schemat Zamawiający publikuje na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający

WÓJT

Andrzej Rodziewicz