

Wrocław, dnia 21.04.2023r.

Numer sprawy: LOG.271.14.2023

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostosowanie klatek schodowych w budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej do wymagań bhp i ochrony przeciwpożarowej*”.

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław, działając jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane do niniejszego postępowania pytania:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie, do jakiej odporności ogniowej należy zabudować instalacje znajdujące się na klatkach, według opisu technicznego jest to EI30, natomiast według rysunków EI60.

Odpowiedź nr 1:

Instalacje znajdujące się na klatkach schodowych należy zabudować do odporności ogniowej EI60 - zgodnie załączonymi rysunkami.

Pytanie nr 2:

Czy możliwa jest wymiana całej balustrady nad częścią lastrykową w klatce K2 na balustradę ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź nr 2:

Z uwagi na zalecenia konserwatorskie (pismo o sygn.: MKZ-IZN.410.23.2018; KZ/nr ewid.: 00003877/2018/W z dnia 15 stycznia 2018r.) Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie takiego rozwiązania. Należy przyjąć rozwiązania ujęte w projekcie.

Pytanie nr 3:

Z uwagi na liczne uszkodzenia płytek ściennych oraz posadzkowych klatek K1 oraz K3, czy dopuszcza się wykonanie ich od nowa, przy użyciu płytek zbliżonych do oryginalnych?

Odpowiedź nr 3:

Z uwagi na zalecenia konserwatorskie (pismo o sygn.: MKZ-IZN.410.23.2018; KZ/nr ewid.: 00003877/2018/W z dnia 15 stycznia 2018r.) Zamawiający dopuszcza wymianę płytek ściennych i posadzkowych klatek K1 oraz K3 wyłącznie w zakresie określonym w projekcie wykonawczym branża architektoniczno-budowlana.

Pytanie nr 4:

Czy zabezpieczenie ścian listwami odbojowymi ma być wykonane na całej wysokości klatek schodowych, również na pópiętrach?

Odpowiedź nr 4:

Zabezpieczenie ścian listwami odbojowymi dotyczy wyłącznie klatki K2 w poziomie piwnic.

“Dobrze na Dobrzyńskiej. Dbamy o Twoje zdrowie”