

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr KIR.271.1.4.2021, nazwa zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”

WYJASNIENIA DO TREŚCI SWZ

Wójt Gminy Ciechocin działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „**Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi**”.

Pytanie 1:

Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz projekt opisują nawierzchnię typu EPDM na ET (wykonywana w jednej warstwie) w grubości 10-13 mm, tymczasem w przedmiarze oraz na rysunku 8-A uwzględniona jest nawierzchnia typu 2S (SBR 8 mm + EPDM 8 mm). Proszę o wyjaśnienie który rodzaj nawierzchni i w jakiej grubości ma być wykonany.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego bądź drugiego rozwiązania.

Pytanie 2:

Projekt opisuje i podaje parametry nawierzchni Novofloor E, a na kolejnej stronie wskazuje minimalne wymagania stawiane przez normę. Proszę o informację, które wymogi mają faktycznie zostać spełnione, czy minimum stawiane przez normę, czy nie gorsze niż posiadane przez nawierzchnię Novofloor E, pod warunkiem przedstawienia badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 oraz DIN 18035-6:2014? Chcielibyśmy zaznaczyć, iż wskazane jest określenie parametrów na poziomie nieco wyższym, niż minimum określone przez normę. Parametry opisane w normie dotyczą

wszystkich typów nawierzchni sportowych zewnętrznych. Natomiast wyniki nawierzchni uznanych producentów obecnych na rynku polskim osiągają wyniki dużo lepsze niż zakładane przez normę. Oczekiwanie nawierzchni o wyższych niż zgodne z normą parametry pozwoli na zabezpieczenie się przed wbudowaniem systemów słabych jakościowo, które co prawda przechodzą badania, ale nie zapewniają komfortu użytkownikom i długiego bezawaryjnego użytkowania.

Odpowiedź 2:

Należy wykonać nawierzchnię o parametrach nie gorszych niż Novofloor E. Na potwierdzenie spełnienia wymogów należy przedstawić:

- a) Badania za zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02
- b) Badania za zgodność z normą DIN 18035-6:2014
- c) Badania WWA z określeniem kl. 1
- d) Atest higieniczny PZH
- e) Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta nawierzchni
- f) Autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Pytanie 3:

Wnosimy o rezygnację z wymogu posiadania badań reakcji na ogień dla nawierzchni. W przypadku nawierzchni zewnętrznych nie są one wymagane i są przeprowadzane bardzo rzadko. Większość dostępnych na rynku polskim nawierzchni takich badań nie posiada.

Odpowiedź 3:

Zamawiający odstępuje od wymogu przedstawienia badań reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2008 z uwagi, iż nie planuje zmiany boiska z zewnętrznego na boisko zadane.

Pytanie 4:

Według przedmiaru montaż piłko chwyty ma być wykonany „z nawiązaniem się do istniejących piłko chwytów w kolorystyce zbliżonej do istniejących już urządzeń” Ponieważ na załączonej mapie nie ma zaznaczonych istniejących piłko chwytów proszę o informację, czy na działce objętej zamówieniem znajdują się już wykonane piłko chwyt, a jeżeli tak, to w jakiej lokalizacji i w ilu rogach mają się łączyć z nowobudowanymi oraz z jakiego profilu są wykonane słupy?

Odpowiedzi 4:

Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy na terenie objętym projektem nie znajdują się istniejące piłko chwyty.

WÓJT

Andrzej Okruciński

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający informuje, że nie przedłuży terminu składania ofert.

