

**Wymagania techniczne dla urządzeń wymienionych w Cz. III ust. 1  
Specyfikacji Warunków Zamówienia:**

Ogólne wymagania techniczne:

1. Pompy energooszczędne z elektronicznie, płynnie regulowaną prędkością obrotów (z wbudowaną przetwornicą częstotliwości zapewniającą regulację ciśnienia dyspozycyjnego niskich parametrów).
2. Pompy obiegowe c.o. i c.t. będą instalowane na przewodzie zasilającym.
3. Pompy należy wyposażyć w moduł do transmisji MODBUS RTU RS485 lub MODBUS TCP.
4. W obiegach cyrkulacji c.w.u. energooszczędne pompy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub z brązu.