

ZP.271.2.9.2023.AS

Dotyczy postępowania pn.„, Modernizacja boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi”

W odpowiedzi na zadane pytanie do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Modernizacja boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tucholi**”, Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuje treść pytań z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o poniższych parametrach i parametrach. Zwracamy uwagę, że proponowane przez nas parametry sztucznej trawy są na poziomie zbliżonym do wymagań Zamawiającego. Zaproponowane parametry trawy syntetycznej mają lepszą Proponowana nawierzchnia spełnia wymagania FIFY oraz normy obowiązującej dla sztucznych traw EN 15330-1:2013, co jest potwierdzone odpowiednimi raportami z badań. Dopuszczenie do przetargu zaproponowanej nawierzchni przyczyni się do poszerzenia konkurencyjności, co z kolei przełoży się na większą ilość potencjalnych wykonawców.

Proponowane parametry trawy syntetycznej:

1. Nawierzchnia z włókien polietylenowych z wypełnieniem granulatem EPDM z recyklingu
2. Długość włókna ponad podkładem min. 60mm
3. Dtex min. 12.000
4. Ciężar włókna min. 1500g/m²
5. Grubość włókna min. 330mikronów
6. Waga całkowita nawierzchni min. 2800g/m²
7. Ilość pęczków min. min. 9700g/m²
8. Ilość włókien min. 135.000/m²
9. Profil/kształt włókna: dowolny wzmocniony rdzeniem stabilizującym
10. Kolor: dwa kolory włókien w jednym pęczku
11. Wytrzymałość włókna na wrywanie min. 60N
12. Wytrzymałość łączenia klejonego min. 145N/100mm
13. Przepuszczalność wody przez nawierzchnie min.2000mm/h
14. Przepuszczalność wody przez cały system min. 1600mm/h

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej trawy:

- a) autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie;
- b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzona przez jej producenta
- c) karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu
- d) atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia
- e) raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawa+ wypełnienie EPDM przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality potwierdzający wszystkie wymagane parametry oferowanej nawierzchni
- f) posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA Licensed Producer (FLP)

g) raport z badań testu Lisport na min. 300.000cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”
Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Odpowiedź nr 1:

Proponowane parametry trawy syntetycznej:

1. Nawierzchnia z włókien polietylenowych z wypełnieniem granulatem EPDM z recyklingu
2. Długość włókna 60mm
3. Dtex min. 12.000
4. Ciężar włókna min. 1500g/m²
5. Grubość włókna min. 330mikronów
6. Waga całkowita nawierzchni min. 2800g/m²
7. Ilość pęczków min. min. 9700g/m²
8. Ilość włókien min. 120.000/m²
9. Profil/kształt włókna: dowolny wzmocniony rdzeniem stabilizującym
10. Kolor: minimum jeden - zielony
11. Wytrzymałość włókna na wyrywanie min. 60N
12. Wytrzymałość łączenia klejonego min. 130N/100mm
13. Przepuszczalność wody przez nawierzchnie min.2000mm/h

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej trawy:

- a) autoryzacja producenta trawy syntetycznej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na to zadanie;
- b) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej potwierdzona przez jej producenta
- c) karta techniczna granulatu gumowego EPDM z recyklingu
- d) atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy i wypełnienia
- e) raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawa+ wypełnienie EPDM przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality potwierdzający wszystkie wymagane parametry oferowanej nawierzchni
- f) posiadanie przez producenta trawy statusu FIFA Licensed Producer (FLP)
- g) raport z badań testu Lisport dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie”

Zamawiający dopuszcza do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach i dokumentach.

Zamawiający zamieszcza treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami na stronie prowadzonego postępowania.

Z poważaniem,

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Kowalski