MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

PRYZMAT GEODEZJA
mgr inż. Mateusz Wołkowicki
81-578 Gdynia, ul. Felińskiego 7 lok. 4
NIP 739-341-72-54, REGON 221794291
tel. 503 488 000, biuro@pryzmatgeodezja.pl
www.pryzmatgeodezja.pl

Woj.: pomorskie [22], Powiat: m.Gdynia [2262],
Gmina: M.Gdynia [226201_1], Obręb: Redłowo 0025
Nr sekcji: 6.223.25.03.1.1, 6.223.25.03.1.2, 6.223.25.03.1.4, 6.224.25.23.3.3, 6.224.25.23.3.4 - układ "2000/6"
Nr działki: 1721
Mapę zaktualizowano na dzień: 07.12.2020r.
Układ odniesienia: "Hmapy"

Prace polowe: mgr inż. Mateusz Wołkowicki
Prace kameralne: mgr inż. Mateusz Wołkowicki
ID pracy: PND.6640.2387.2020, Ks. rob. 146/2020
Data: 07.12.2020r.

Uwaga! Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Mateusz Wołkowicki
upr. GUGiK nr 21892

Służebności gruntowych nie badano

Właściciel, władający, inwestor są prawnie zobowiązani do ochrony znaków geodezyjnych na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomości) (art. 15. 48 pkt. 3 Ustawy z dnia 17.05.89r Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 - Prawo geodezyjne i kartogr.)

Planowany podział

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Zakres opracowania mapy do celów projektowych

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny, który uzyskał pozytywną weryfikację. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PND.6640.2387.2020
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PREZYDENT MIASTA GDYNI
Wykonawca prac geodezyjnych	PRYZMAT GEODEZJA mgr inż. Mateusz Wołkowicki
Nr i data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr PND.6640.2387.2020_11423 z dnia 28.12.2020
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac oraz data	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Mateusz Wołkowicki nr GUGiK nr 21892 Gdynia, 28.12.2020r.

Zakres opracowania mapy
Proj. studnia kanalizacji kablowej SK-1
Proj. kanał kablowy 1x HDPE40
Projektowana sieć kablowa nn-0,4kV
Projektowane złącza kablowe
Projektowane rury osłonowe
Projektowana mufa kablowa
Demontaż linii/słupa/złącza/...
proj. oprawa oświetleniowa LED IP66 zewnętrzna np. Philips LEDINAIRE WT060C Waterproof lub równoważna
Philips Town Tune
A PHILIPS BDP285 1 xLED84-4S/740 DM50 (6720 lm; 50.0 W)
B PHILIPS BDP285 1 xLED84-4S/740 DS50 (6720 lm; 50.0 W)
C PHILIPS BDP285 1 xLED84-4S/740 DX10 (6604 lm; 50.0 W)
lub spełniająca kryteria równoważności zgodnie z opisem technicznym w projekcie

UWAGI:

1. Latarnie oświetleniowe o wys. 7m słup okrąg.
2. Słupy z jedną oprawą bez wysięgnika
3. Słupy z dwiema oprawami z wysięgnikiem 2 x 0,5m 90 st. (3 szt.)
4. Wszystkie istniejące latarnie oświetleniowe zdemontować i zutylizować.
5. Kable układać metodą wykopu otwartego za wyjątkiem zaznaczonych przecisków
6. Kable nn-0,4kV układać na głębokości 0,7m, względem rzędnych rzeczywistych.
7. Wraz z kablami nn układać bednarkę FeZn25x4 do uziemiania słupów,
8. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością,
9. Na skrzyżowaniach z wjazdami na posesje, drogami oraz uzbrojeniem terenu kable układać w rurach ochronnych DVK , w zaznaczonych miejscach wykonać przeciski z rurą HDPE,
10. Zachować określone przepisami odległości projektowanych kabli od istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu,
11. Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudować do stanu pierwotnego.
12. Inwestor na etapie wykonawczym może ze względów ekonomicznych zrezygnować z budowy studni kablowych, co należy nanieść na projekcie powykonawczym.

W chmurkach zaznaczono zmiany względem projektu budowlanego i ZUD
Zmiany występują w obrębie tych samych działek i są nieistotnym odstępstwem od projektu budowlanego

Krzysztof Dąbrowski

BIURO PROJEKTOWE

ELCADO Electrical Engineering
ul. Leona Wyczółkowskiego 19
84-200 Wejherowo
tel. 506-589-474
e-mail: biuro@elcado.pl

Obiekt:

Budowa sieci nn-0,4 kV oświetlenia zewnętrznego oraz kanalizacji kablowej na terenie Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

Adres inwestycji:

Jednostka ewidencyjna: 226201_1 - Gdynia
Obręb: 0025 - Redłowo
dz. nr 1703; 1702; 1711; 1710; 1721; 1714; 1715

Nazwa rysunku:

Plan Zagospodarowania Terenu

Projekt:

Branża Elektryczna

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Dąbrowski	upr. nr POM/0186/POOE/14 specjalność elektryczna	
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Wiśniewski	upr. nr POM/0012/POOE/14 specjalność elektryczna	
Data: 12.2020 r.	Skala: 1:500	Nr rys.: E1	Faza: PW