



- UWAGA:
- Fundamenty zaprojektowano jako żelbetowe zbrojone zgodnie z projektem wykonawczym.
 - Pręty kotwić na zakład 50d, w narożnikach wypukłych łączyć za pomocą 2 prętów #12 (pręty zewnętrzne), a na połączeniu ław (kształt litery T w rzucie) za pomocą 4 prętów #12 (pręty zewnętrzne);
 - Strzemiona zagęścić w narożach do 12cm na odcinku zakotwień oraz na zakładach prętów podłużnych;
 - Fundamenty wykonać na podkładzie 10cm z chudego betonu;
 - Do prac fundamentowych można przystąpić po wykonaniu zabezpieczenia i odwodnienia wykopu.
 - Nośność gruntu należy sprawdzić w wykopie przez uprawnionego geologa i dokonać odbioru dna wykopu potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
 - Wykop natychmiastowo po wykonaniu należy zabezpieczyć betonem podkładowym.
 - W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszyć struktury gruntów zalegających bezpośrednio poniżej wykonanego wykopu.
 - Rozpatrywać łącznie z rysunkiem architektury. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym. wszystkie ewentualne rozbieżności z projektami branżowymi skonsultować z uprawnionymi projektantami.

BETON C20/25 [B25] W8
STAL A-IIIN (RB500W)
C_{nom}=5cm

CONSTRUCTO
Michał Kowalski
ul. Jana III Sobieskiego 4
14-100 Olsztyn
tel. 71-213-57-76
e-mail: biuro-constructo@wp.pl
REGON 380158477

NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH NA DZ. NR 870, OBRĘB DYWITY, GMINA DYWITY, POWIAT OLSZTYŃSKI, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE		INWESTOR: Gmina Dywity ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity	
LOKALIZACJA: Dywity, gm. Dywity dz. nr 870 obr. 0005 Dywity	PROJEKTANT: mgr inż. Kamil Otdziejewski		UPR. NR WAM/0056/POK/14
SPRACOWUJĄCY: mgr inż. Krystian Ziółkowski	OPRACOWAŁA: inż. arch. Michał Kowalski		UPR. NR WAM/0041/PBK/20
NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW		NR RYSUNKU: K01	
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: KONSTRUKCJA	
DATA: MAJ 2021		SKALA: 1:100	

KONSTRUKCJA