







PRZEWODY:

- ① – HTKsH 4x2x0,8mm PH90
- ② – HLGs 3x1,5mm² PH90
- ③ – YnTKSYekw B2ca 1x2x1,0mm
- ④ – HTKsH 4x2x0,8mm PH90
- ⑤ – HLGs 3x1,5mm² PH90
- ⑥ – HLGs 1x2x1,0mm PH90

LEGENDA:

-  – klapa oddymiająca
-  – siłownik klap
-  – siłownik do drzwi napowietrzających
-  – przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej
-  – optyczna czyjka dymu z gniazdem
-  – centrale oddymiania z własną baterią

CONSTRUCTO

Michał Kowalski

ul. Jana III Sobieskiego 4


14-100 Ostroda

kom. 727-930-817

e-mail: biuro-constructo@wp.pl

NIP 741-213-57-76

REGON 366156477



NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU SAMODZIELNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DYWITACH NA DZ. NR 870, OBRĘB DYWITY, GMINA DYWITY, POWIAT OLSZTYŃSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE			
LOKALIZACJA Dywity, gm. Dywity dz. nr 870 obr. 0005 Dywity		INWESTOR: Gmina Dywity ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity	
PROJEKTANT mgr inż. Jerzy Szymczyk		UPR. NR Wa-43/92	
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Włodzimierz Kruczek		UPR. NR MAP/0325/POOE/13	
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
OPRACOWAŁA mgr inż. Piotr Staniak			
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ			NR RYSUNKU E12
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
DATA CZERWIEC 2021		SKALA NWS	

INSTALACJE ELEKTRYCZNE