

UWAGA

1. Zasuwy z napedem pneumatycznym wymienić na zasuwy z napedem elektrycznym
2. Śruby do połaczeń kołnierzowych wymienić na śrubu ze stali nierdzewnej – 36 kołnierzy
3. Otwory wentylacji grawitacyjnej 4x20cm w stropie.
   Przeprowadzić kanał blaszany 14x20cm do chlorowni.
4. Otwór wentylacyjny 20x20cm nad posadzką zaopatrzony w kratkę wentylacyjną.

Lp.	Element:	
1.	Zestaw filtracji 2xDN 1000	– istniejacy z wymianą złoży
2.	Zestaw aeracji DN500	– istniejacy
3.	Zestaw sprężarki szt 2 (jedna zapas.)	– nowy
4.	Zestaw dmuchawy	– nowa
5.	Zestaw hydroforowy	– wymiana na nowy
6.	Zestaw chloratora	–istniejacy
7.	Rozdzielnia pneumatyczna	– adaptacja na elektryczną
8.	Rozdzielnia technologiczna	– istniejaca
9.	Rozdzielnia energetyczna	– istniejaca
10	Agregat pradotwórczy moc znam. 79 kW– nowy	

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE
KOMUNALKA
75-644 KOSZALIN,ul.Swierkowa 1A
tel. 601 72 98 38
komunalka@komunalka.pl

Obiekt: Modernizacj stacji uzdatniania wody w Miroszewie wraz z podłączeniem miejscowosci Garbek do sieci wodociągowej w Miroszewie

Przedmiot rys.: Rzut stacji uzdatniania wody SUW

Koncepcja	Specjaln.nr upr.	Podpis:
Projektant: inż. Kazimierz Błahut	4 abc 7219/74/85	
Sprawdzający: inż. Bogumiła Błahut	4 ab GT-V-63/146/77	
Data: wrzesień 2019	Skala 1:25	Rys. nr 09