



**Elbląskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej**

Pytanie nr 1:

Zamawiający nie porusza w SIWZ tematu Decyzji środowiskowej oraz ewentualnego raportu środowiskowego. Prosimy o informację w tym zakresie.

Czy Zamawiający dopuszcza dwie stacje 1,25 ?

Prosimy o przestanie przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni.

Odpowiedź:

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach leży po stronie Inwestora. Wniosek jest rozpatrywany, złożony dnia 29.10.2021 r.

Dopuszczamy dwie stacje 1,25.

W załączeniu inwentaryzacja zieleni.