

Turek, dnia 02 kwietnia 2021 r.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż progi unijne na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Chlebów, Pęcherzew i Warenka”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), do treści SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia) wniesione zostały następujące zapytanie:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający podczas ustalania terminu realizacji zadania wziął pod uwagę, że termin realizacji zamówienia rur w ilości 2000mb to ok 3-4 tygodni?

Odpowiedź:

Zamawiający przy ustalaniu terminu wykonania zadania wziął pod uwagę wszystkie okoliczności.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający jest na etapie uzyskiwania prawomocnego zgłoszenia na wykonywanie robót.

Pytanie nr 3:

Czy w przypadku wydłużenia się terminu realizacji zadania z przyczyn niezależnych od wykonawcy, zamawiający przewiduje wykonanie tymczasowego naziemnego zasilania sieci (bypass)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie tymczasowego naziemnego zasilania sieci – bypass.

Pytanie nr 4:

Wodociąg wykonywany będzie w pasie drogowym (pobocze) – czy w związku z powyższym wykonawca będzie zobligowany do sporządzenia i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu jak i opłat z tym związanych. Z uwagi na bardzo krótki termin wykonania robót czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania, o okres sporządzenia i zatwierdzenia POR (min. 3 tygodnie)?

Odpowiedź:

Roboty budowlane będą wykonywane tylko w pasie dróg wewnętrznych dlatego POR opiniuje tylko Wójt Gminy Turek.

Pytanie nr 5:

Czy w związku z przejściem wodociągu pod torami posiadacie Państwo ważne uzgodnienia z PKP jak i zgodę na wejście w ich działkę?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada uzgodnienia i prawo do dysponowania gruntem.

Pytanie nr 6:

W związku z krótkim terminem realizacji czy Zamawiający dopuści zmianę technologii wykonania robót z metody wykopowej na przewiert?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonywania robót z metody wykopowej na przewiert.

Pytanie nr 7:

Czy termin realizacji do 21.05.2021r przewidziany jest tylko dla robót budowlanych, czy też na zamknięcie całości robót wraz z geodezją powykonawczą, badaniami wody, próbami szczelności 10 kpl, sanepid, oświadczenia właścicieli działek itp.?

Odpowiedź:

Termin realizacji przewidziany w SWZ dotyczy wykonania wszystkich robót budowlanych wraz z wykonaniem prób szczelności.

Pytanie nr 8:

Czy zamawiający dopuści również, oprócz wykonywania robót ziemnych – wykopowych, rozwiązanie zamiennie jako rozwiązanie równoważne pod względem technologicznym tj. roboty budowlano-montażowe w technologii przewiertowej przy zastosowaniu rur wykonanych z materiału PEHD PE 100 SDR 17 typ RC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie robót metodą przewiertową oraz zastosowanie rur wykonanych z materiału PEHD PE 100 SDR 17 typ RC.