

Piła, 22 sierpnia 2024 r.


INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr 34/2024 o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Remont przenośnika zgrzeblowego żużlu w kotłowni KO-Stara Łubianka w Starej Łubiance” prowadzonego w trybie otwartym.

Miejska Energetyka Ciepła Piła Spółka z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego nr 34/2024. Poniżej zamieszczono treść zapytań (*wyróżnione kursywą*) wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

- 1. Proszę o informację dt. rodzaju łożysk przewidzianych do wymiany w obu wałach.*
Odpowiedź: Rodzaj istniejących łożysk będzie możliwy do ustalenia dopiero po ich demontażu. Dobór nowych łożysk leży po stronie Wykonawcy.
- 2. Czy w związku z wymianą taśmy zgrzeblowej nie ma potrzeby wymiany kół transportowych na wale napędowym?*
Odpowiedź: Nie ma potrzeby wymiany kół transportowych na wale napędowym.
- 3. Taśma zgrzeblowa ma być wykonana z łańcuchów górniczych fi14x50-C7 (w specyfikacji użyto nazwy łańcuch ogniwoy Galla – chyba omyłkowo).*
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że taśma zgrzeblowa ma być wykonana z łańcuchów górniczych.

Powyższe odpowiedzi są obowiązujące. W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian.

PROKURENT

Waldemar Konieczka

PROKURENT

Przemysław Lasota