



SZP-ET/102/2021

Złotów, dni 06.05.2021r.

Do wiadomości wszystkich zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem

Dotyczy postępowania nr 6/ZP/2021

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie, dalej zwany Zamawiającym, informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. zapytań), dotyczących prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, oznaczonego symbolem 6/ZP/2021, którego przedmiotem jest: „Dostawa agregatów prądotwórczych”. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p udziela wyjaśnień dotyczących SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1

Prosimy o zaakceptowanie następujących wymagań w okresie gwarancji:

W przypadku awarii:

- a) Telefon zwrotny inżyniera serwisu w ciągu 8 godzin roboczych
- b) Przyjazd serwisu (jeśli konieczne) na obiekt w terminie 3 dni roboczych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na proponowane zapisy.

Pytanie nr 2

Prosimy o zaakceptowanie następujących wymagań w okresie gwarancji:

W przypadku awarii, której usunięcie wymaga użycia części zamiennych, bądź ich ściągnięcia naprawa nastąpi w terminie uzgodnionym przez obie strony umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem, iż w przypadku poważnej awarii, której usunięcie wymaga użycia części zamiennych, bądź ich ściągnięcia naprawa nastąpi w terminie uzgodnionym przez obie strony umowy lecz nie dłuższym niż 14 dni.

Pytanie nr 3

Proszę o dopuszczenie możliwości zaproponowania agregatu 60VA - (część B Piecewo), który ma być wyposażony w zbiornik paliwa z wanną retencyjną, o pojemności umożliwiającej pracę agregatu przez 24h pracy przy 70% PRP.

Nasz wniosek uzasadniamy tym, że dozwolony przeciętny współczynnik obciążenia agregatu prądotwórczego wynosi 70% mocy PRP w czasie 24h pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, nie wymaga.

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
Marcin Druszczyk

Sporządzono w 1 egz.:

1. adresat (strona internetowa, <https://platformazakupowa.pl/oceniwanie/manage/offers/publication/419082>)

2. a/a

Sporządził: Jakub Sztekel – Dział Techniczno-Administracyjny,

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl