

Tuliszków, dnia 4 lipca 2023 r.

GMINA I MIASTO TULISZKÓW
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r 1
62-740 Tuliszków

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik-2012” w Tuliszkanie

Sygnatura zamówienia: RRG.271.8.2023

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), dalej: „ustawy Pzp”, pod nazwą, **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik-2012” w Tuliszkanie** wpłynęły pytania Wykonawców do SWZ. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. , poz. 1710) przedstawia, co następuje:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do odpowiedzi tylko dwa parametry są zgodne z normą wobec powyższego co z pozostałymi określonymi w normie? Na podstawie jakich kryteriów dokona oceny? Czy uzna za równoważną nawierzchnię o poniższych parametrach:

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² (MPa) $\geq 1,1$

Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥ 75 Wytrzymałość na rozciąganie, po starzeniu, N/mm² (MPa) $\geq 0,72$ Wydłużenie względne przy zerwaniu, po starzeniu, % ≥ 67 Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, (23°C), % 35-50 Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, po starzeniu (23°C), % ≥ 39 Odształcenie pionowe, (23°C), mm $\leq 1,7$ Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g $\leq 0,6$ Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105 A02:1996) ≥ 4 Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV - nawierzchnia sucha 80-85 - nawierzchnia mokra 55-59

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedstawia analizę wskazanych w zapytaniu parametrów:

Parametr	Wartość w SST	Wartość z zapytania
Wytrzymałość na rozciąganie	min 0,7 MPa	min. 1,1 MPa – warunek spełniony
Wydłużenie przy zerwaniu	53% \pm 3	min 75% - warunek spełniony

wytrzymałość na rozciąganie po starzeniu	Nie podano	0,72 MPa – spełnia wymóg z normy
Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu	Nie podano	min 67% - spełnia wymóg z normy
Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły 23C	Nie podano	35-50 - wg normy dla boiska wielofunkcyjnego powinno być 35-44
Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły 23C, po starzeniu	Nie podano	>39 - wg normy dla boiska wielofunkcyjnego powinno być 35-44
Odszałcenie pionowe 23C	Nie podano	<1,7 – spełnia wymóg z normy
Odporność na ścieranie w aparacie Tabera	Nie podano	<0,6g – spełnia wymóg z normy
Odporność na sztuczne starzenie	Nie podano	>4 – spełnia wymóg z normy
Opór poślizgu, PTV	Nie podano	nawierzchnia sucha: 80-85 – spełnia wymóg z normy nawierzchnia mokra: 55-59 – spełnia wymóg z normy

Krzysztof Roman
/ - /
Kierownik zamawiającego