Wentylator dachowy V=400m3/h dP=150Pa Pel.=50W 1x230V
Wyposażenie: podstawa dachowa
, przewód elastyczny, klapa zwrotna, opaska zaciskowa , tłumik ,Regulator

AW+P ø100 50 m³/h
AW+P ø100 50 m³/h
AW+P ø100 50 m³/h
AW+P ø100 50 m³/h
AW+P ø100 50 m³/h
AW+P ø100 50 m³/h
AW+P ø100 50 m³/h
czerpnia 600x300 1400 m³/h
wyrzutnia 500x300 970 m³/h
AW+P ø100 20 m³/h
krata 600x100
AW+P ø100 20 m³/h
krata 600x100
AW+P ø100 15 m³/h
AW+P ø100 85 m³/h
AW+P ø100 85 m³/h
AW+P ø100 130 m³/h
AW+P ø100 85 m³/h
krata 600x100
AN+P ø125 135 m³/h
AN+P ø125 135 m³/h
AN+P ø125 135 m³/h
AN+P ø160 200 m³/h
AN+P ø160 200 m³/h
AN+P ø125 135 m³/h
AN+P ø125 135 m³/h
AN+P ø125 135 m³/h
AN+P ø100 60 m³/h
AW+P ø160 200 m³/h
AW+P ø160 200 m³/h
AW+P ø100 15 m³/h
AW+P ø100 85 m³/h
krata 600x100
AW+P ø100 85 m³/h
krata 600x100
tłumik
tłumik
250x250
250x250
350x250
400x250
400x250
300x250
300x250
400x250
ø100
ø125
ø160
ø200
ø250

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna C1 , Nawiew 1400m3/h 200Pa, wywiew 970m3/h 200Pa, Pel.0,5kW 230V, masa 250kg, nagrzewnica elektr., Centrala podwieszana

wentylator łazienkowy z klapą zwrotną ø100 60 m³/h
AN+P ø125 130 m³/h

Biuro Usługowe "Invest-Center"
ul.Mickiewicza 17/11
10-508 Olsztyn, tel.: 609 440 508; biuro@invest-center.eu

Obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI.
11-500 Giżycko, Bystry 9a, działki 6/17, 6/33 obręb Bystry.

Branża: Instal. stanitarne.

Temat: ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE.
11-500 Giżycko, Bystry 9a, działki 6/17, 6/33 obręb Bystry.

Faza opracowania: Projekt Budowalny

Nazwa i adres Inwestora: URZĄD GMINY GIŻYCKO
11-500 Giżycko, ul. Mickiewicza 33

Data opracowania: 06.2020r.

Projektant:	tech. Andrzej Pietrzak	upr.proj. 139/83/OL WAM/0054/01	
Sprawdził:	inż. Ryszard Dela	upr.proj. WAM/0117/PWOS/09, WAM/0002/310	
Nazwa Rysunku	Rzut parteru - instalacja went. mechanicznej	Skala: 1 : 100	Nr rysunku: S03