

Turek 2024-02-13

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Polna 4, 62-700 Turek
tel. 63-28-00-308

**Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek**

**WARUNKI TECHNICZNE Nr 5/II/2024
przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.**

Lokalizacja: posesja w **Żuki, ul. Tęczowa – dz. nr 99/17; 1115/1; 1108, 1109**
Właściciel: **Gmina Turek**

1. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonać od istniejącej sieci w ulicy Słonecznej- *miejsce możliwego włączenia do sieci wrysowane na załączonej mapie:*
 - a) sieć kanalizacyjna powinna umożliwiać odprowadzanie ścieków oraz spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących tych instalacji,
 - b) połączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącą siecią wykonać poprzez istniejącą studnię na sieci kanalizacyjnej,
 - c) w miejscach gdzie projektowana sieć będzie łączyć się zgodnie z programem ogólnym budowy sieci kanalizacji sanitarnej z nowymi sieciami należy zaprojektować studnie rewizyjne,
 - d) rodzaj odprowadzanych ścieków: **komunalne**, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1757).
 - e) materiał do budowy sieci kanalizacji sanitarnej zgodny z wymogami dotyczącymi projektowania, wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej.
 - f) dobór przepływomierza uzgodnić z przedstawicielami PGKiM sp. z o.o. w Turku
2. Dokumentację techniczną opracować na podstawie obowiązujących norm i przepisów, programu ogólnego sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dla miasta Turku oraz niniejszych warunków technicznych wydanych przez PGKiM Sp. z o.o. w Turku **z uwzględnieniem wcześniejszych projektów budowlanych budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Słonecznej.**
3. Dokumentację techniczną przedłożyć w 3 egz. w naszym Przedsiębiorstwie celem uzgodnienia.
4. Na przebieg sieci Inwestor powinien uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie projektowana sieć.
5. Projektowane sieci uzgodnić na posiedzeniu Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Turku.
6. W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych będących własnością PGKiM Sp. z o.o. wszelkie prace ziemne należy wykonać ręcznie pod nadzorem naszych pracowników.
7. Przed przystąpieniem do robót Inwestor powinien uzyskać odpowiednie pozwolenie na budowę.

8. Wykonać inspekcję telewizyjną wybudowanego odcinka sieci kanalizacyjnej oraz dostarczyć 1 egz. nagrania do PGKiM Sp. z o.o.
9. Wykonaną sieć kanalizacyjną w odkrytym wykopie zgłosić do naszego Przedsiębiorstwa celem dokonania odbioru technicznego. Potwierdzeniem dokonanego odbioru jest spisany protokół, który stanowi podstawę do włączenia do czynnej sieci kanalizacyjnej.
10. Wykonane sieci kanalizacyjne po pozytywnym odbiorze przez PGKiM Sp. z o.o. w odkrytym wykopie zgłosić uprawnionemu geodecie celem zinwentaryzowania oraz dostarczyć 1 egzemplarz mapy **(oraz szkic polowy z wykazem współrzędnych punktów załamania sieci)**
11. Na trasie wybudowanych sieci nie lokalizować budowli lub trwałych nasadzeń.

Warunki techniczne ważne są przez okres 24 m-cy od daty wydania.

Załączniki:

1. 1 egzemplarz mapy sytuacyjnej z wkreślonym miejscem włączenia.

Mistrz
Wydziału Wodociągów i Kanalizacji
Piotr Wojtyra