



Rozdzielnica R-3  
L1,L2,L3 230/400V,50HZ



WLZ - YAKSSto 5x50mm  
z istn. rozdzielnicy głównej RG - poziom -1  
segregacji B  
Moc przyłączeniowa:  
P=64,6kW  
Współczynnik jednoczesności  
k=0,6  
Moc obliczeniowa:  
Pob=38,9kW  
UWAGI:  
Rozdzielnica wodoodporna natryskowa:  
- obudowa o stopniu ochrony IP44  
- drzwi zamknięte na klucz  
- 20% zapasu wolnego miejsca  
- WLZ podłogowy w istn. rozdzielnicy głównej RG pod  
rozdziałem MNO należy dobrać:  
- rozdziałnik MNO należy dobrać:  
Ochrona przeciwprądowa zgodnie z PN-IEC 60394  
sekcji N-S.

|              |  |   |                   |
|--------------|--|---|-------------------|
| INWESTOR:    |  | AK PROJEKT S.C.<br>UL. RUTKOWSKIEGO 10<br>64-400 MIĘDZYCHOD<br>TEL. 692-451-883   |                   |
| TEMAT:       |  | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE<br>UL. SZPIITALNA 10, 64-400 MIĘDZYCHOD  |                   |
| PRACOWNIK:   |  | WYKONANIE ROBOT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH W RAMACH ZADANIA:<br>MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE POMIESZCZENI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ WYPOSAŻENIEM<br>NA POTRZEBY ZAKŁADU OPERACYNZO-LECZNICZEGO W SEKCJONIE D SZPIITALA SP<br>ZDZ MIĘDZYCHOD,<br>DZ. NR CND. 996/2, UL. SZPIITALNA 10, 09R, MIĘDZYCHOD |                   |
| PRACOWNIK:   |  | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICA R-3   |                   |
| BRANŻA:      |  | ELEKTRYCZNA   |                   |
| PROJEKTOWAŁ: |  | MIŁ. I. KACZMAREK   | PODS.             |
| SPRAWDZIŁ:   |  | MGR INŻ. MAREK PIETRZAK   | WKP/0285/PODE/06  |
| OPRACOWAŁ:   |  | MGR INŻ. RYSZARD STASIAK  | WKP/0103/PWOC/03  |
| SKALA:       |  | 1:100   | NUMER PRACOWNIKA: |
| 11.2023      |  |   | E-6               |