CSP 1 - wymiana płyty głównej centrali FC722 na FC724 w celu umożliwienia podłączenia większej ilości elementów dozorowych. Centrala umieszczona na parterze segmentu A.

CSP 2 - centrala FC724. Centrala umieszczona na parterze segmentu A.

LEGENDA:

- Pętlowy sygnalizator akustyczny
- Ręczny przycisk alarmowy
- Czujka zasysająca
- Sygnalizator konwencjonalny
- Moduł pętlowy kontrolno-sterujący
- Optyczna czujka dymu
- Zasilacz systemu przeciwpożarowego
- Centrala pożarowa / panel wyniesiony
- Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- Punktowa czujka wielosensorowa.
- Optyczna, wielosensorowa czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- Czujka ciepła

Projekt	Jerzy Langowicz Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego Pasterwik 79A, 58-410 Marciszów
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 10, 64-600 Międzychód
Obiekt	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 10, 64-600 Międzychód
Nazwa systemu sygnalizacji pożarowej	Rozbudowa
Branża	Przeciwpożarowa
Etap	Projekt wykonawczy
Opracował	Inż. Jerzy Langowicz
Podpis	
Treść	Schemat systemu - CSP1
Data	12.2023
Nr rysunku	SSP-S1