


Rozdzielnica RUPS-3



WLZ - N2XH-J 3x6mm  
z istn. rozdzielnicy UPS zasilającej komputery  
UPS - Astrid Planet 25kVA zlokalizowany w  
pom. rozdzielni głównej na poziomie -1  
segment B

Moc przyłączeniowa:  
Pp=6,0kW  
Współczynnik jednoczesności:  
ki=0,7  
Moc obliczeniowa:  
Pobl=4,2kW

UWAGI:  
Rozdzielnica natynkowa:  
- obudowa o stopniu ochrony IP44  
- drzwi zamykane na klucz  
- 20% rezerwy wolnego miejsca  
- w istn. rozdzielnicy RGUPS należy zabudować  
rozłącznik bezpiecznikowy D02

Ochrona przeciwporażeniowa zgodnie z PN-IEC 60364  
samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie  
sieci TN-S.

AK PROJEKT S.C. UL. RUTKOWSKIEGO 10 64-400 MIĘDZYZHÓD TEL. 692-451-883			
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYZHODZIE UL. SZPITALNA 10, 64-400 MIĘDZYZHÓD		
TEMAT:	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO W SEGMENTE D SZPITALA SP ZOZ MIĘDZYZHÓD, DZ. NR EWID. 956/2, UL. SZPITALNA 10, OBR. MIĘDZYZHÓD		
RYСУNEK:	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICA RUPS-3		
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA, SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. MAREK PIETRZAK	WKP/0285/P00E/06	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. RYSZARD STASIAK	WKP/0103/PW0E/03	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. KRZYSZTOF PIECHOWIAK		
11.2023	SKALA:	1:100	NUMER RYSUNKU: E-7